

平成十八年国土交通省令第百十二号

移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令
 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第九十一号）第十一
 第一項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準
 を定める省令を次のように定める。

（趣旨）

第一条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十一条の規定に基づく移
 動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、駐車場法（昭和三十
 二年法律第六十号）、駐車場法施行令（昭和三十二年政令第三百四十号）及び駐車場法施行規則
 （平成十二年／運輸省／建設省／令第十二号）に定めるもののほか、この省令の定めるところに
 よる。

（路外駐車場いす使用者用駐車施設）

第二条 特定路外駐車場には、車いすを使用している者が円滑に利用することができる駐車施設
 （以下「路外駐車場いす使用者用駐車施設」という。）を二以上設けなければならない。た
 し、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）の駐車のため
 の駐車場については、この限りでない。

2 路外駐車場いす使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。

- 一 幅は、三百五十センチメートル以上とすること。
- 二 路外駐車場いす使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場いす使用者用駐車施設の
 表示をすること。
- 三 次条第一項に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

（路外駐車場移動等円滑化経路）

第三条 路外駐車場いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち
 一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路（以下「路外駐車場移動等円滑化経路」と
 いう。）にしなければならない。

2 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。

- 一 当該路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合
 は、この限りでない。
- 二 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、八十センチメートル以上とする
 こと。
- 三 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。
 - イ 幅は、百二十センチメートル以上とすること。
 - ロ 五十メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設けること。
- 四 当該路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路（段に代わり、又はこれに併設するもの
 に限る。）は、次に掲げるものであること。
 - イ 幅は、段に代わるものにあつては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあつて
 は九十センチメートル以上とすること。
 - ロ 勾配は、十二分の一を超えないこと。ただし、高さが十六センチメートル以下のものにあ
 つては、八分の一を超えないこと。
 - ハ 高さが七十五センチメートルを超えるもの（勾配が二十分の一を超えるものに限る。）に
 あつては、高さが七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を
 設けること。
- ニ 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一
 を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。

（特殊の装置）

第四条 前二条の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる特定路外駐車場については、国土交
 通大臣がその装置が前二条の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合に
 おいては、適用しない。

附則

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行の日（平成十八年
 十二月二十日）から施行する。