昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号

石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令

石油パイプライン事業法（昭和四十七年法律第百五号）第四章および石油パイプライン事業法施行令（昭和四十七年政令第四百三十七号）第四章の規定に基づき、ならびに同法第四章および第七章の規定を実施するため、石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令を次のように制定する。

（定義）

第一条 この省令において使用する用語は、石油パイプライン事業法（昭和四十七年法律第百五号。以下「法」という。）および石油パイプライン事業法施行規則（昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号）において使用する用語の例による。

（工事の計画等）

第二条 法第十五条第一項の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第二欄に掲げるものとする。

2 法第十五条第六項ただし書（法第十九条第四項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める軽微な変更は、別表第一の第二欄または第三欄に掲げる工事を伴う工事の計画の変更以外の変更であつて、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う変更とする。

3 法第十九条第一項の主務省令で定める事業用施設についての工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第三欄に掲げるものとする。

（工事の計画の認可申請）

第三条 法第十五条第一項もしくは第六項、法第十九条第一項または同条第四項において準用する法第十五条第六項の認可を受けようとする者は、様式第一の工事計画（変更）認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、主務大臣がその認可の申請に係る事業用施設の型式、設計等からみて添附することを要しない旨の指示をしたものについては、この限りでない。

- 一 工事計画書
二 別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類のに応じて、同表の下欄に掲げる書類
三 工事工程表

四 変更の工事または工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類

2 前項第一号の工事計画書には、申請に係る事業用施設の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事または工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいうように記載しなければならない。

3 工事の計画を分割して法第十五条第一項または第十九条第一項の認可の申請をする場合は、第一項各号の書類のほか、当該申請に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその申請をしなければならない。

4 法第十五条第七項（法第十九条第四項において準用する場合を含む。）の規定による届出をしようとする者は、様式第二の工事計画書に軽微な変更を添えて主務大臣に提出しなければならない。

5 法第十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる工事とする。

6 法第十九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三の事業用施設軽微工事届出書または様式第四の事業用施設緊急工事届出書に工事を伴う理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

7 法第十六条第一項または法第十九条第二項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2 法第十六条第四項の規定により事業用施設の一部について検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

- 一 事業用施設の一部について検査を受けようとする理由を記載した書類
二 検査を申請した部分以外の事業用施設の仕事の進捗よく状況を記載した書類

8 法第十八条第一項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

一 別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類のに応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載した書類
二 別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

9 石油パイプライン事業者は、次の表の上欄に掲げる事項を記載した報告書を同表の下欄に掲げる時期に主務大臣に提出しなければならない。

Table with 2 columns: 報告事項 (Reporting Items) and 提出時期 (Submission Period). Rows include: 1. 毎事業年度の財務計当該事業年度経過後九算に関する諸表 (10 days within); 2. 毎事業年度の石油の当該事業年度経過後九油種別輸送量 (10 days within); 3. 毎年の事故 (until the end of the following February); 4. 毎年末の事業用施設当該年の翌年二月末日の設置の状況 (until the end of the following February).

10 石油パイプライン事業者は、事業用施設について事故が発生したときは、火災または漏えい事故にあつてはすみやかに、その他の事故にあつては事故の発生を知つた時から四十八時間以内に事故速報を主務大臣に報告し、かつ、事故が発生した日から起算して三十日以内に事故詳細報告を主務大臣に提出しなければならない。

11 前項の規定による詳細報告は、様式第七の報告書（証明書）を提出しなければならない。

12 法第三十六条第三項に規定する証明書は、様式第八によるものとする。

13 法に基づいて行われる不利益処分に係る聴聞の手続については、行政手続法（平成五年法律第八十八号。以下「手続法」という。）並びに法第三十七条第二項及び第三項の規定によるほか、この条の定めるところによる。

- 1 行政庁は、手続法第十五条第一項の通知を行うに当たつては、聴聞を行うべき期日の十五日前までに行わなければならない。
2 前項の場合において、法第十三条の不利益処分に係る聴聞の通知をするときは、これと併せて、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示しなければならない。

5 主宰者は、必要があると認めるときは、行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に対し、聴聞に関する手続に参加することを求めることができる。

6 行政庁が手続法第十五条第一項の通知をした場合（同条第三項の規定により通知をした場合を含む。）において、当事者は、やむを得ない理由があるときには、行政庁に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

7 行政庁は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

8 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人（その時までに手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）及び参考人（その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。）に通知しなければならない。

9 手続法第十七条第一項の規定による許可の申請については、自らを利害関係人として当該聴聞に関する手続に参加しようとする者は、聴聞の期日の十日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

10 主宰者は、前項の許可をしたときは、聴聞の期日の三日前までに、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

11 手続法第十八条第一項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人（以下次項及び第三項において「当事者等」と総称する。）は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

12 行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

13 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた

- 14 手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知の時までに行うものとする。
- 15 行政庁は、手続法第十五条第一項の書面においては、同項各号列記の事項に加えて、聴聞の主宰者の氏名及び職名を教示しなければならない。
- 16 行政庁は、職権により、主宰者を変更することができる。
- 17 主宰者が手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、行政庁は、速やかに、主宰者を変更しなければならない。
- 18 行政庁は、前二項の規定により主宰者を変更したときは、速やかに、その旨を当事者、参加人（その時までに手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）及び参考人（その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。）に通知しなければならない。
- 19 主宰者は、聴聞事務補助者を指名し、聴聞の期日における審理にこれを出席させ、聴聞の主宰に関する事務を補助させることができる。
- 20 手続法第十九条第二項の規定は、聴聞事務補助者について準用する。
- 21 手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の五日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、手続法第二十二條第二項（手続法第二十五條後段において準用する場合を含む。）の規定により通知をされた聴聞の期日に出席させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。
- 22 主宰者は、補佐人の出席を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
- 23 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取次消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

- 24 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に對し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。
- 25 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。
- 26 行政庁は、手続法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、聴聞の期日、場所及び事案の内容を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者、参加人（その時までに手続法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。）及び参考人（その時までに第五項の求めを受諾している者に限る。）に對し、速やかに、その旨を通知するものとする。
- 27 手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所、聴聞の件名、当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実及び当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。
- 28 聴聞調書には、次に掲げる事項（聴聞の期日における審理が行われなかつた場合においては、第四号に掲げる事項を除く。）を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
 - 一 聴聞の件名
 - 二 聴聞の期日及び場所
 - 三 主宰者の氏名及び職名
 - 四 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人並びにこれらの者の代理人及び補佐人（以下この項及び第三十項において「当事者等」と総称する。）並びに参考人（行政庁の職員であるものを除く。）の氏名及び住所並びに参考人（行政庁の職員であるものに限る。）の氏名及び職名
 - 五 聴聞の期日に出頭しなかつた当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人については出頭しなかつたことについての正当な理由の有無
 - 六 当事者等及び参考人の陳述の要旨（提出された陳述書における意見の陳述を含む。）
 - 七 証拠書類等の標目
 - 八 その他参考となるべき事項
- 29 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができ。

- 30 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
 - 一 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
 - 二 前号の主張に理由があるか否かについての主宰者の意見
 - 三 前号の意見についての理由
- 31 手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前であつては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあつては行政庁に提出してこれを行うものとする。
- 32 主宰者又は行政庁は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。（意見の聴取）
- 第十三条 法第三十八条の意見の聴取は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
- 2 議長は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示しなければならない。
- 3 利害関係人（参加人を除く。）又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事実について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を議長に届け出なければならない。
- 4 議長は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができよう者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対してその旨を通知しなければならない。
- 5 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
- 6 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第四項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

- 7 議長は、意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
- 8 意見聴取会においては審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
- 9 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
- 10 意見聴取会に出席して意見を述べよう者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に對し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
- 11 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。（損失の補償の裁決申請書）
- 第十四条 石油パイプライン事業法施行令（昭和四十七年政令第四百三十七号）第四条の規定による裁決申請書の様式は、様式第九とし、正本一部および写し一部を提出するものとする。
- 附 則
 - この省令は、公布の日から施行する。
 - 附 則（平成六年九月二八日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号）
 - この省令は、行政手続法の施行の日（平成六年十月一日）から施行する。
 - 附 則（平成七年一〇月四日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号）
 - この省令は、公布の日から施行する。
 - 附 則（平成二一年一月二一日通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号）
 - この省令は、公布の日から施行する。
 - 附 則（平成二八年三月二八日総務省・経済産業省・国土交通省令第一号）
 - この省令は、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日（平成二八年四月一日）から施行する。
- 附 則（令和元年六月二八日総務省・経済産業省・国土交通省令第一号）

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。

附 則（令和二年二月二十八日総務省・経済産業省・国土交通省令第一号）
この省令は、公布の日から施行する。

別表第一

工事の種類

導管およびその他の工作物ならびにこれらの附属設備	一 設置の工事	二 変更の工事であつて次の設備に係るもの	(一) 送油導管（管径1メートルを超えるもの）
法第百九十九条第三項の届出を要するもの	設置	設置	管径1メートルを超えるものを除く

(二) 電気防しよく設備	(三) 加熱および保温設備	(四) 専用橋	(五) 漏えい拡散防止のための設備	(六) 防護工および防護構造物	(七) 運転状態の監視装置	(八) 安全制御装置	(九) 圧力安全装置	(十) 漏えい検知装置	(イ) 導管内の石油の流量を測定することによって自動的に石油の漏えいを検知することができる装置または同一装置
方法の変更	方法の変更	設置	設置	設置	設置	設置	設置	設置	設置
同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替

(ロ) 導管内の圧力を測定することによって自動的に石油の漏えいを検知することができる装置	(ハ) 導管内の圧力を一定に静止させ、かつ、当該圧力を測定することによって石油の漏えいを検知することができる装置	(ニ) 緊急しや断弁およびしや断弁	(十一) 感震装置および強震計	(十三) 消火設備（消火器を除く。）	(十四) 警報設備（自動火災報知設備に限る。）	(十五) 予備動力源
設置	設置	設置	設置	設置	設置	設置
同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替

(十六) 送油用圧送機	(十七) 送油用圧送機以外の圧送機	(十八) 送油用タンク	(十九) 送油用タンク以外のタンク	(二十) 配管	(二十一) ビグ取扱装置	(二十二) 石油の受入口
設置	設置	設置	設置	設置	設置	設置
同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替	同一の構造、材料のものへの取替

別表第二
事業用施設の記載すべき添付書類
事項（認可の申請に係る工事の内

<p>一 導管</p>	<p>容に關係のあるもの</p>	<p>1 位置図(縮尺は起點、分岐五百分の一以上とし、點および終導管の経路および石點の位置油ターミナルの位置(都道府県を記載すること。)) 市区町村字 2 平面図(縮尺は番地を記載する以上とし、導管の中心線から左(道路下、線わたる区域内の地形、路敷下、海附近に存する道路、地下、河川、鉄道および建、築物その他の施設の海上、その位置、導管の中心線、伸縮構造、感震装置、他の別に記載すること)導管内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することが出来る装置の圧力計、防護措置および弁の位置、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第二号)第一條第二項第五号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、同令第二條各号に規定する場所ならびに行政区画の境界を記載するものとし、導管の中心線には二メートルごとに通加距離を記載すること)</p>	<p>高さおよび導管の頂部の高さ百メートルごとにならびに導管のこう配、主要な工作物の種類および位置を記載すること)</p> <p>4 横断定規図(縮尺は二百分の一以上とし、導管を敷設する道路、鉄道等の横断面に導管の中心ならびに地上および地下の工作物の位置を記載すること。)</p> <p>5 道路、河川、水路および鉄道の地下を導管が横断する場合であつて、導管をさや管その他の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第二條第二項(第二十一條第一項において準用する場合を含む。)および第二十二條第二項の告示で定める構造物の中に設置する場合ならびに導管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面</p> <p>6 強度計算書</p> <p>7 接合部の構造図</p> <p>8 溶接に関する説明書</p> <p>9 その他導管についての設備等に関する説明図書</p> <p>10 緊急しや弁の種別、断弁およびしや断弁</p>
<p>2 延長右各三百メートルに(道路下、線わたる区域内の地形、路敷下、海附近に存する道路、地下、河川、鉄道および建、築物その他の施設の海上、その位置、導管の中心線、伸縮構造、感震装置、他の別に記載すること)導管内の圧力を測定することによつて自動的に石油の漏えいを検知することが出来る装置の圧力計、防護措置および弁の位置、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第二号)第一條第二項第五号に規定する市街地、同号ハに規定する区域、同令第二條各号に規定する場所ならびに行政区画の境界を記載するものとし、導管の中心線には二メートルごとに通加距離を記載すること)</p>	<p>3 縦断面図(縮尺は横を2の平面図と同一とし、縦を三分の一以上とし、導管の中心線の地盤の</p>	<p>3 構造説明書(アクチュレーター等帯設備を含む。)機能説明書</p> <p>2 強度に関する説明書</p> <p>1 構造説明書(アクチュレーター等帯設備を含む。)</p>	<p>3 強度に関する説明書</p> <p>2 機能説明書</p> <p>1 構造説明書(アクチュレーター等帯設備を含む。)</p>
<p>3 縦断面図(縮尺は横を2の平面図と同一とし、縦を三分の一以上とし、導管の中心線の地盤の</p>	<p>4 横断定規図(縮尺は二百分の一以上とし、導管を敷設する道路、鉄道等の横断面に導管の中心ならびに地上および地下の工作物の位置を記載すること。)</p> <p>5 道路、河川、水路および鉄道の地下を導管が横断する場合であつて、導管をさや管その他の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第二條第二項(第二十一條第一項において準用する場合を含む。)および第二十二條第二項の告示で定める構造物の中に設置する場合ならびに導管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面</p> <p>6 強度計算書</p> <p>7 接合部の構造図</p> <p>8 溶接に関する説明書</p> <p>9 その他導管についての設備等に関する説明図書</p>	<p>3 構造説明書(アクチュレーター等帯設備を含む。)機能説明書</p> <p>2 強度に関する説明書</p> <p>1 構造説明書(アクチュレーター等帯設備を含む。)</p>	<p>3 強度に関する説明書</p> <p>2 機能説明書</p> <p>1 構造説明書(アクチュレーター等帯設備を含む。)</p>
<p>4 横断定規図(縮尺は二百分の一以上とし、導管を敷設する道路、鉄道等の横断面に導管の中心ならびに地上および地下の工作物の位置を記載すること。)</p> <p>5 道路、河川、水路および鉄道の地下を導管が横断する場合であつて、導管をさや管その他の石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令第二條第二項(第二十一條第一項において準用する場合を含む。)および第二十二條第二項の告示で定める構造物の中に設置する場合ならびに導管を架空横断させる場合にあつては、当該横断箇所の詳細を示す図面</p> <p>6 強度計算書</p> <p>7 接合部の構造図</p> <p>8 溶接に関する説明書</p> <p>9 その他導管についての設備等に関する説明図書</p>	<p>3 構造説明書(アクチュレーター等帯設備を含む。)機能説明書</p> <p>2 強度に関する説明書</p> <p>1 構造説明書(アクチュレーター等帯設備を含む。)</p>	<p>3 強度に関する説明書</p> <p>2 機能説明書</p> <p>1 構造説明書(アクチュレーター等帯設備を含む。)</p>	<p>3 強度に関する説明書</p> <p>2 機能説明書</p> <p>1 構造説明書(アクチュレーター等帯設備を含む。)</p>
<p>5 感震装置種類および強震計型式</p> <p>2 地震検知に関するフローチャート</p>	<p>1 漏えい検知能に関する説明書</p>	<p>1 漏えい検知能に関する説明書</p>	<p>1 漏えい検知能に関する説明書</p>
<p>6 送油用タンク</p> <p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>	<p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>	<p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>	<p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>
<p>7 送油用タンク</p> <p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>	<p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>	<p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>	<p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>
<p>8 送油用タンク</p> <p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>	<p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>	<p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>	<p>1 種類、容量</p> <p>2 主要寸明書および基礎の状況を示した図面</p> <p>3 強度計算書</p> <p>4 石油ターミナルにおける主要な設備の配置の状況を示した縮尺五百分の一以上の図面</p>

<p>その他事業用 資機材倉庫、 点検箱、標識</p>	<p>沈下測定設備、 の設備、不等</p>	<p>留防止のため 可燃性蒸気滞</p>	<p>備、通報設備、 去のための設</p>	<p>工、伸縮吸収 装置、石油除</p>	<p>物、衝突防護 工、防護構造</p>	<p>受入口、防護 動力源、石油</p>	<p>報設備、予備 消火設備、警</p>	<p>全制御装置、 監視装置、安</p>	<p>備、運転状態 止のための設</p>	<p>漏えい拡散防 等に関する必</p>	<p>温のための設 備、支持物、</p>	<p>加熱および保 強その他</p>	<p>しよく設備、 型式、材料、</p>	<p>十一、電気防 設備の種類、</p>	<p>扱い装置</p>	<p>(一) 配管 材料</p>	<p>(二) ピグ取 構造説明図</p>	<p>別 よ び 予 備 の</p>	<p>九 送油用圧 送機以外の 送機</p>	<p>容量、揚程、 回転数なら</p>	<p>の主要寸法 および材料 の種類およ び出力 高圧パ ネルの容 量 変圧器</p>							
<p>の主要寸法するための電気設備に 限る。</p>																												

備
施設に係る設

様式第1 (第3条関係)

様式第1 (第3条関係)

工事計画 (変更) 認可申請書

年 月 日

職 所
氏 名 (名称及び代表者の氏名)

印刷・サイン事業法第15条第4項 (第15条第6項、第19条第1項、第19条第4項) において適用する同法第15条第6項の規定により別紙工事計画書のとり
工事の計画 (工事の計画の変更) の認可を受けたいので申請します。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

様式第2 (第4条関係)

様式第2 (第4条関係)

工事計画種別変更届出書

年 月 日

職 所
氏 名 (名称及び代表者の氏名)

次のとおり工事の計画を変更したので、印刷・サイン事業法第15条第2項
(第19条第4項) において適用する同法第15条第2項の規定により届けます。

<p>工事の計画の変更に係る事業種別の名称 及び所在地 (都道府県市区町村字 番を記載すること。)</p>	
<p>工事の計画の変更の内容</p>	

備考 1. 届書に係る届出は、「工事の計画の変更に係る事業種別の名称及び所
在地」の欄には、変更の起及終点の所在地を記載すること。
2. 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

様式第3 (第6条関係)

様式第3 (第6条関係)

事業用地設帳施工事届出書

年 月 日

殿

住 所

氏 名 (名称及び代表者の氏名)

次のとおり事業用地設帳について軽微な工事をしたので石油・パイプライン事業法第19条第3項の規定により届出します。

工事をした事業場の名称及び所在地 (都道府県郡市区町村字番地番を記載すること。)	
工 事 を し た 年 月 日	
工 事 を し た 内 容	

備考 1 届出に係る場合は、「工事をした事業場の名称及び所在地」の欄には、管轄の起点及び終点の所在地を記載すること。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

様式第4 (第6条関係)

様式第4 (第6条関係)

事業用地設帳急工事届出書

年 月 日

殿

住 所

氏 名 (名称及び代表者の氏名)

次のとおり事業用地設帳について緊急な工事をしたので石油・パイプライン事業法第19条第3項の規定により届出します。

工事をした事業場の名称及び所在地 (都道府県郡市区町村字番地番を記載すること。)	
工 事 を し た 年 月 日	
工 事 を し た 内 容	

備考 1 届出に係る場合は、「工事をした事業場の名称及び所在地」の欄には、管轄の起点及び終点の所在地を記載すること。
2 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

様式第5 (第7条、第8条関係)

様式第5 (第7条、第8条関係)

検 査 申 請 書

年 月 日

社 入
封 紙
印
[両面に貼る。]

殿

住 所

氏 名 (名称及び代表者の氏名)

石油・パイプライン事業法第16条第1項(第16条第4項、第18条第1項、第19条第2項)の規定により次のとおり検査を受けたいので申請します。

検査を受けようとする事業場の名称及び所在地 (都道府県郡市区町村字番地番を記載すること。)	
事業用施設の種類	
検査希望年月日	
検 査 期 間 予 定 年 月 日	

備考 1 検査に係る場合は、「検査を受けようとする事業用施設に係る事業場の名称及び所在地」の欄には、管轄の起点及び終点の所在地を記載すること。
2 「事業用施設の種類」の欄には、法第15条第1項又は第4項の規定による事業用施設の区分(法第19条第1項又は第19条第4項において適用する同法第15条第4項の規定による説明)の番号及び年月日を付記すること。
3 用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

様式第6 (第9条関係)

様式第6 (第9条関係)

石油・パイプライン事故年報

年 月 日

殿

住 所

氏 名 (名称及び代表者の氏名)

石油・パイプライン事業法第9条第1項の規定により次のとおり石油・パイプライン事故の報告をします。

1 発生箇所別の石油・パイプライン事故 年分 (単位：件)

事故の状況 事故発生箇所の 種 別	事業用施設 の種類	石油漏えい	石油輸送支障		
			1時間未 済	1時間以上 24時間未 済	24時間以 上
導 管					
弁					
タ ン ク					
配 管					
メーター・バルブ					
ボイラ					
ピダラシ					
圧 送 機					
原 動 機					
原動機に係る電気設備					
汎 量 計					
任 力 計					
備 後 機					
圧 力 安 全 装 置					
そ の 他					
計					