

昭和五十六年自治省令第十七号

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技
術上の規格を定める省令

消防法（昭和二十三年法律第八十六号）第二
十一条の二第二項の規定に基づき、火災報知設備
の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める
省令を次のように定める。

目次

- 第一章 総則（第一条―第七条）
- 第二章 感知器（第八条―第三十一条）
- 第三章 発信機（第三十二条―第四十二条）
- 第四章 雑則（第四十三条・第四十四条）

第一章 総則

第一条 この省令は、火災報知設備の感知器及び
発信機の技術上の規格を定めるものとする。
（用語の意義）

第二条 この省令において、次の各号に掲げる用
語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- 一 感知器 火災により生ずる熱、火災により
生ずる燃焼生成物（以下「煙」という。）又
は火災により生ずる炎を利用して自動的に火
災の発生を感知し、火災信号又は火災情報信
号を受信機若しくは中継器又は消火設備等に
発信するものをいう。
- 二 差動式スポット型感知器 周囲の温度の上
昇率が一定の率以上になったときに火災信号
を発信するもので、一局所の熱効果により作
動するものをいう。
- 三 差動式分布型感知器 周囲の温度の上昇率
が一定の率以上になったときに火災信号を発
信するもので、広範囲の熱効果の累積により
作動するものをいう。
- 四 定温式感知線型感知器 一局所の周囲の温
度が一定の温度以上になったときに火災信号
を発信するもので、外観が電線状のものをい
う。
- 五 定温式スポット型感知器 一局所の周囲の
温度が一定の温度以上になったときに火災信
号を発信するもので、外観が電線状以外のも
のをいう。
- 五の二 補償式スポット型感知器 差動式ス
ポット型感知器の性能及び定温式スポット型
感知器の性能を併せもつもので、一の火災信
号を発信するものをいう。
- 六 熱複合式スポット型感知器 差動式スポ
ット型感知器の性能及び定温式スポット型感知

器の性能を併せもつもので、二以上の火災信
号を発信するものをいう。

七 熱アナログ式スポット型感知器 一局所の
周囲の温度が一定の範囲内の温度になったと
きに当該温度に対応する火災情報信号を発信
するもので、外観が電線状以外のものをい
う。

八 イオン化式スポット型感知器 周囲の空気
が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに
火災信号を発信するもので、一局所の煙によ
るイオン電流の変化により作動するものをい
う。

九 光電式スポット型感知器 周囲の空気が一
定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災
信号を発信するもので、一局所の煙による光
電素子の受光量の変化により作動するものを
いう。

十 光電式分離型感知器 周囲の空気が一定の
濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号
を発信するもので、広範囲の煙の累積による
光電素子の受光量の変化により作動するもの
をいう。

十一 煙複合式スポット型感知器 イオン化式
スポット型感知器の性能及び光電式スポット
型感知器の性能を併せもつものをいう。

十二 イオン化アナログ式スポット型感知器
周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含む
に至つたときに当該濃度に対応する火災情報
信号を発信するもので、一局所の煙によるイ
オン電流の変化を利用するものをいう。

十三 光電アナログ式スポット型感知器 周囲
の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至
つたときに当該濃度に対応する火災情報信号
を発信するもので、一局所の煙による光電素
子の受光量の変化を利用するものをいう。

十四 光電アナログ式分離型感知器 周囲の空
気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つた
ときに当該濃度に対応する火災情報信号を発
信するもので、広範囲の煙の累積による光電
素子の受光量の変化を利用するものをいう。

十五 熱煙複合式スポット型感知器 差動式ス
ポット型感知器の性能又は定温式スポット型
感知器の性能及びイオン化式スポット型感知
器の性能又は光電式スポット型感知器の性能
を併せもつものをいう。

十六 紫外線式スポット型感知器 炎から放射
される紫外線の変化が一定の量以上になつた
ときに火災信号を発信するもので、一局所の
赤外線による受光素子の受光量の変化により
作動するものをいう。

十七 赤外線式スポット型感知器 炎から放射
される赤外線の変化が一定の量以上になつた
ときに火災信号を発信するもので、一局所の
赤外線による受光素子の受光量の変化により
作動するものをいう。

十八 紫外線赤外線併用式スポット型感知器
炎から放射される紫外線及び赤外線の変化が
一定の量以上になつたときに火災信号を発信
するもので、一局所の紫外線及び赤外線によ
る受光素子の受光量の変化により作動するも
のをいう。

十九 炎複合式スポット型感知器 紫外線式ス
ポット型感知器の性能及び赤外線式スポッ
ト型感知器の性能を併せもつものをいう。

十九の二 多信号感知器 異なる二以上の火災
信号を発信するものをいう。

十九の三 自動試験機能等対応型感知器 中継
器に係る技術上の規格を定める省令（昭和五
十六年自治省令第十八号。以下「中継器規格
省令」という。）第二条第十二号に規定する
自動試験機能又は同条第十三号に規定する速
隔試験機能（以下「自動試験機能等」とい
う。）に対応する機能を有する感知器をいう。

十九の四 無線式感知器 無線によつて火災信
号又は火災情報信号を発信するものをいう。

十九の五 警報機能付感知器 火災の発生を感
知した場合に火災信号を発信する感知器で、
「火災が発生した旨の警報（以下「火災警報」
という。）を発する機能を有するものをいう。

十九の六 連動型警報機能付感知器 警報機能
付感知器で、火災の発生を感知した場合に火
災信号を他の感知器に発信する機能及び他の
感知器からの火災信号を受信した場合に火災
警報を発する機能を有するものをいう。

二十 発信機 火災信号を受信機に手動により
発信するものをいう。

二十一 P型発信機 各発信機に共通又は固有
の火災信号を受信機に手動により発信するも
ので、発信と同時に通話することができない
ものをいう。

二十二 T型発信機 各発信機に共通又は固有
の火災信号を受信機に手動により発信するも
ので、発信と同時に通話することができるも
のをいう。

二十三 M型発信機 各発信機に固有の火災信
号を受信機に手動により発信するものをい
う。

二十三の二 無線式発信機 発信機であつて、
火災信号を無線によつて発信するものをい
う。

二十四 中継器 中継器規格省令第二条第六号
に規定するものをいう。

二十五 受信機 受信機に係る技術上の規格を
定める省令（昭和五十六年自治省令第十九
号）第二条第七号に規定するものをいう。

二十六 消火設備等 消火設備、排煙設備、警
報装置その他これらに類する防災のための設
備をいう。

二十七 火災信号 火災が発生した旨の信号を
いう。

二十八 火災情報信号 火災によつて生ずる熱
又は煙の程度その他火災の程度に係る信号を
いう。

（一般構造）
第三条 感知器及び発信機の一般構造は、次に定
めるところによらなければならない。

一 確実に火災信号又は火災情報信号を発信
し、かつ、取扱い、保守点検及び附属部品の
取替えが容易にできること。

二 耐久性を有すること。
三 ほこり又は湿気により機能に異常を生じな
いこと。
四 腐食により機能に異常を生ずるおそれのあ
る部分には、防食のための措置を講ずるこ
と。
五 不燃性又は難燃性の外箱で覆うこと。
六 配線は、十分な電流量を有し、かつ、接
続が的確であること。
七 無極性のものを除き、誤接続防止のための
措置を講ずること。
八 部品は、機能に異常を生じないように、的
確に、かつ、容易に緩まないように取り付け
ること。
九 電線以外の電流が通過する部分で、すべり
又は可動軸の部分の接触が十分でない箇所
には、接触部の接触不良を防ぐための措置を講
ずること。
十 充電部は、外部から容易に人が触れないよ
うに、十分に保護すること。

十一 定格電圧が六十ボルトを超える感知器及び発信機の金属製外箱には、接地端子を設けること。

(部品の構造及び機能)

第四条 感知器又は発信機に次の各号に掲げる部品を用いる場合にあつては、当該各号に掲げる構造及び機能を有するものでなければならぬ。

- 一 電球 使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないこと。
- 二 スイッチ
 - イ 確実かつ容易に作動し、停止点が明確であること。
 - ロ 接点は、腐食するおそれがなく、かつ、その容量は、最大使用電流に耐えること。
 - ハ 倒れ切り型のものにあつては、定位位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。
- 三 送受話器 確実に作動し、かつ、耐久性を有すること。

四 電源変圧器 電気用品の技術上の基準を定める省令(平成二十五年経済産業省令第三十四号)に規定するベル用変圧器と同等以上の性能を有するものであり、かつ、その容量は最大使用電流に連続して耐えるものであること。

(附属装置)

第五条 感知器及び発信機には、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある附属装置を設けてはならない。

(電源電圧変動試験)

第六条 感知器及び発信機は、電源の電圧が定格電圧の八十五パーセント以上百パーセント以下の範囲内(供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲内)で変動した場合、機能に異常を生じないものでなければならぬ。

(試験の条件)

第七条 第十条から第十七条の八まで、第三十条、第三十一条、第四十一条及び第四十二条に定める試験は、次に掲げる条件の下で行わなければならない。

- 一 温度五度以上三十五度以下

二 相対湿度四十五パーセント以上八十五パーセント以下

第二章 感知器

(感知器の構造及び機能)

第八条 感知器の構造及び機能は、次に定めるところによらなければならない。

- 一 感知器の受ける気流の方向により機能に著しい変動を生じないこと。
- 二 接点間隔その他の調整部は、調整後変動しないように固定されていること。
- 三 感熱部、ダイヤフラム等に用いる金属薄板は、これらの機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、ひずみ、腐食等を生じないこと。
- 四 差動式分布型感知器で空気管式のもの又はこれに類するものは、次によること。
 - イ リーク抵抗及び接点水高を容易に試験することができること。
 - ロ 空気管の漏れ及びつまりを容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。
 - ハ 空気管は、一本(継ぎ目のないものを用いる)の長さが二十メートル以上で、内径及び肉厚が均一であり、その機能に有害な影響を及ぼすおそれのある傷、割れ、ねじれ、腐食等を生じないこと。
 - ニ 空気管の肉厚は、〇・三ミリメートル以上であること。
 - ホ 空気管の外径は、一・九四ミリメートル以上であること。
 - ヘ 差動式分布型感知器で熱電対式のもの及び熱半導体式のものは、次によること。
 - イ 検出部の作動電圧を容易に試験することができること。
 - ロ 熱電対部の断線の有無及び導体抵抗を容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。
 - 六 感知器は、その基板面を取付け位置からスポット型感知器(第二条第十六号から第十九号までに掲げるもの(以下「炎感知器」という)を除く。)にあつては四十五度、差動式分布型感知器(検出部に限る。)にあつては五度、光電式分離型感知器、光電アナログ式分離型感知器及び炎感知器にあつては九十度傾斜させた場合、機能に異常を生じないこと。

七 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器には、作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。

八 光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、次によること。

- イ 光源は、半導体素子とすること。
- ロ 作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。
- 九 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式スポット型感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器は、目開き一ミリメートル以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
- 十 多信号感知器は、その有する性能、種別、公称作動温度又は公称蓄積時間の別ごとに異なる二以上の火災信号を発信できるものであること。
- 十一 放射性物質を使用する感知器は、当該放射性物質を密封線源とし、当該線源は、外部から直接触れることができず、かつ、火災の際容易に破壊されないものであること。
- 十二 炎感知器は、次によること。
 - イ 受光素子は、感度の劣化や疲労現象が少なく、かつ、長時間の使用に十分耐えること。
 - ロ 検出部の清掃を容易に行うことができること。
 - ハ 作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が火災信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。
 - ニ 汚れ監視型のものにあつては、検知部に機能を損うおそれのある汚れが生じたとき、これを受信機に自動的に送信することができること。
- 十三 自動試験機能等対応型感知器は、次によること。
 - イ 自動試験機能等に対応する機能は、感知器の機能に有害な影響を及ぼすおそれのないもので、かつ、感知器の発信機能の状態を確認できるものであること。
 - ロ イの確認に要する時間は、三十秒(蓄積間)以内であること。
- 十四 火災信号又は火災情報信号を発信する端子以外から電力を供給される感知器(電池を用いるもの及び特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十年総務省令第五十六号)第二条第二号に定める特定小規模施設用自動火災報知設備(以下「特定小規模施設用自動火災報知設備」という)に用いる連動型警報機能付感知器で電源表示灯が設けられているものを除く)は、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができるものであること。
- 十五 感知器から発信する火災信号又は火災情報信号は、中継器若しくは受信機又は消火設備等に確実に信号を伝達することができるものであること。
- 十六 無線式感知器にあつては、次に定めるところによること。
 - イ 無線設備は、無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十七に規定する小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備であること。
 - ロ 発信される信号の電界強度の値は、当該感知器から三メートル離れた位置において設計値以上であること。
 - ハ 無線設備における火災信号の受信及び発信にあつては、次によること。
 - (1) 火災の発生を感知した感知器の無線設備が火災信号を受信してから発信するまでの所要時間が五秒以内であること。
 - (2) 無線設備が火災信号の受信を継続している間は、断続的に当該信号を発信すること。ただし、受信機又は他の連動型警報機能付感知器から火災を受信した旨を確認できる機能又はこれに類する機能を有するものにあつては、この限りでない。
 - ニ 火災信号の発信を容易に確認することができる装置を設けること。ただし、受信機から当該確認をできるものにあつては、この限りでない。

ホ 無線設備の発信状態を伝える信号を百六十八時間以内ごとに自動的に中継器又は受信機に発信できる装置を設けること。ただし、受信機から当該無線設備の発信状態を確認できるもの又は連動型警報機能付感知器にあつては、この限りでない。

ヘ 他の機器と識別できる信号を発信すること。

ト 電波を受信する機能を有するものにあつては、受信感度（無線式感知器から三メートル離れた位置から発信される信号を受信できる最低の電界強度をいう。）の値が設計値以下であること。

チ 電源に電池を用いるもの（連動型警報機能付感知器を除く。）にあつては、次によること。

(1) 電池の交換が容易にできること。

(2) 電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたとき、その旨を受信機に自動的に発信することができること。

十七 警報機能付感知器は、次によること。

イ 警報を十分間以上継続できること。

ロ 警報音の音圧は、定格電圧の八十五パーセント（供給される電力に係る電圧変動の範囲を指定する受信機若しくは中継器に接続するもの又は受信機若しくは中継器から電力を供給されないものにあつては、指定された範囲の下限値）の電圧において、無響室で警報部の中心から前方一メートル離れた地点で測定した値が、七十デシベル以上であること。

ハ スイッチの操作により火災警報を停止することのできるものにあつては、スイッチの操作により火災警報を停止したとき、十五分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。

十八 連動型警報機能付感知器は、前号イ及びロに定めるところによるほか、次によること。

イ 火災の発生を感知した場合に連動型警報機能付感知器から発信する火災信号は、他の連動型警報機能付感知器に確実に信号を伝達することができるものであること。

ロ 火災信号を、他の連動型警報機能付感知器から確実に受信することができるものであること。

ハ ロにより火災信号を受信した場合に、確実に火災警報を発信することができるものであること。

ニ 電源に電池を用いるものにあつては、次によること。

(1) 電池の交換が容易にできること。

(2) 電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となつたことを七十二時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を七十二時間以上音響により伝達することができること。

ホ スイッチの操作により火災警報を停止することができるとは、次によること。

(1) スイッチの操作により火災警報を停止した場合において、火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器にあつては十五分以内に、それ以外の連動型警報機能付感知器にあつては速やかに、自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。

(2) 火災の発生を感知した連動型警報機能付感知器の火災警報を、それ以外の連動型警報機能付感知器のスイッチ操作により停止できないものであること。

第九條 (感知器の接点)
感知器の接点は、金、銀及び白金の合金又はこれと同等以上の性能を有する材料を用い、かつ、その接点面を研磨したものでなければならぬ。

二 感知器の接点（不活性ガス中に密封されたものを除く。）は、接点を接触させるために要する力の二倍の力を加えた場合における接点圧力が〇・〇五ニュートン以上のものでなければならぬ。

三 感知器の接点及び調整部は、露出しない構造のものでなければならぬ。

(気流試験、外光試験等)

第十條 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器又はイオン化アナログ式スポット型感知器は、通電状態において、風速五メートル毎秒の気流に五十分間投入したとき、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、イオン化アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上

の火災情報信号を発信しないものでなければならぬ。

二 光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、通電状態において、白熱ランプを用い照度五千ルクスの外光を十秒間照射し十秒間照射しない動作を十回繰り返した後五十分間連続して照射したとき、光電式感知器の性能を有する感知器にあつては火災信号を、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器にあつては公称感知濃度の下限値以上の火災情報信号を発信しないものでなければならぬ。

三 炎感知器のうち屋内型のもは、通電状態において、白熱ランプ及び蛍光灯を用い、それぞれ照度五千ルクスの外光を五分間照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならぬ。

四 炎感知器のうち屋外型及び道路型のもは、通電状態において、次に定めるところにより外光又は電磁波をそれぞれ照射したとき、火災信号を発信しないものでなければならぬ。

一 ハログランプを用い、照度二万ルクスの外光を五分間照射

二 回転灯（カバリー色は、赤、黄、青、緑及び紫を用い、照度千ルクスの外光をそれぞれ五分間照射

三 一メートル当たり十ボルトの電界強度で、周波数一キロヘルツの正弦波によつて八十パーセントの振幅変調をし、並びに周波数を八十メガヘルツから一ギガヘルツまで及び一・四ギガヘルツから二ギガヘルツまでそれぞれ〇・〇一五ディケード毎秒以下の速度で変化した電磁波を照射

五 炎感知器のうち屋外型のもは、無通電状態において、充電部と外箱との間に、波高値六キロボルト、波頭長〇・五マイクロ秒から一・五マイクロ秒まで及び波尾長三十二マイクロ秒から四十八マイクロ秒までの波形を有する衝撃波電圧を正負それぞれ一回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならぬ。

六 無線式感知器は、通電状態において、第四項第三号に規定する電磁波を照射したとき、火災信号を発信せず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならぬ。

(感知器の引張試験等)

第十一條 感知器（電池を用いる無線式感知器を除く。）は、次の各号に適合するものでなければならぬ。

一 端子は、一極につき二個であること。

二 端子に代えて電線を用いる感知器（定温式感知線型感知器を除く。）の電線は、一極につき二本とし、一本当たり二十ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。

二 差動式分布型感知器の線状感熱部及び定温式感知線型感知器は、次の各号に適合するものでなければならぬ。

一 二十五センチメートル当たり、百ニュートンの引張荷重を加えた場合、切断せず、かつ、機能に異常を生じないこと。

二 線状部分の接続部品は、これを用いて接続したために線状部分の機能に異常を生じないこと。

(差動式スポット型感知器の感度)

第十二條 差動式スポット型感知器の感度は、その有する種別に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t及びmの値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならぬ。

種別	作動試験		不作動試験	
	階段上昇	直線上昇	階段上昇	直線上昇
一	K	V	k	v
二	二〇七〇	三〇一〇	一〇五〇	二二一五
種別	三〇八五	一五	一五六〇	三

一 作動試験
イ 室温よりK度高い風速Vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N秒以内で火災信号を発信すること。

ロ 室温からT度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M分以内で火災信号を発信すること。

二 不作動試験
イ 室温よりk度高い風速vセンチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n分以内で作動しないこと。

ロ 室温からt度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、m分以内で作動しないこと。

(差動式分布型感知器の感度)

第十三條 差動式分布型感知器で空気管式のもの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上昇率t1及びt2の値を次の表のよう

に定められた場合次に定める試験に合格するものでなければならぬ。

種別	t ₁	t ₂
一種	七・五	一
二種	一五	二
三種	三〇	四

一 作動試験
 検出部から最も離れた空気管の部分二十メートルが t₁ 度毎分の割合で直線的に上昇したとき、一分以内で火災信号を発信すること。

二 不作動試験
 空気管全体が t₂ 度毎分の割合で直線的に上昇したとき、作動しないこと。

2 前項の規定は、差動式分布型感知器で空気管式以外のものの感度について準用する。

第十四条 定温式感知器の公称作動温度は、六十度以上百五十度以下とし、六十度以上八十度以下のものには五度刻み、八十度を超えるものは十度刻みとする。

2 定温式感知器の感度は、その有する種別及び公称作動温度に応じ、次に定める試験に合格するものでなければならぬ。

一 作動試験
 公称作動温度の百二十五パーセントの温度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、それぞれ次の表に定める時間以内で火災信号を発信すること。

種別	室温	零度以外
特種	四〇秒	室温 θ _r (度) のときの作動時間 t (秒) は、次の式より算出する。
一種	一一〇	
二種	三〇〇	

$$t = \frac{t_0 \log_{10} \left(1 + \frac{\theta - \theta_r}{\delta} \right)}{\log_{10} \left(1 + \frac{\theta}{\delta} \right)}$$

注 t₀ は室温が零度するときの作動時間(秒)を、θ は公称作動温度(度)を、δ は公称作動温度と作動試験温度との差を示す。

二 不作動試験
 公称作動温度より十度低い風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。

第十五条 前条第一項の規定は、熱複合式スポット型感知器の公称作動温度について準用する。

2 熱複合式スポット型感知器の感度は、その有する性能、種別及び公称作動温度に応じ、第十二条及び前条第二項に規定するそれぞれの試験に合格するものでなければならぬ。

(補償式スポット型感知器の公称定温点の区分及び感度)

第十五条の二 第十四条第一項の規定は、補償式スポット型感知器の公称定温点の区分について準用する。

2 補償式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称定温点に応じ、K、V、N、T、M、k、v、n、t 及び m の値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならぬ。

種別	作動試験	不作動試験
階段上昇	K, V, N	階段上昇
直線上昇	T, M	直線上昇
階段上昇	k, v, n, t	直線上昇
直線上昇	m	

種別	二〇八五	一五	一五六〇	三
----	------	----	------	---

一 作動試験
 イ 室温より K 度高い風速 V センチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、N 秒以内で火災信号を発信すること。

ロ 室温から T 度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、M 分以内で火災信号を発信すること。

ハ 室温から一度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より十度低い温度以上、十度高い温度以下で火災信号を発信すること。

二 不作動試験
 イ 室温より k 度高い風速 v センチメートル毎秒の垂直気流に投入したとき、n 分以内で作動しないこと。

ロ 室温から t 度毎分の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、公称定温点より十度低い温度に達しない限り m 分以内で作動しないこと。

(熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度)

第十五条の三 熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲は、上限値にあつては六十度以上百六十五度以下、下限値にあつては十度以上上限値より十度低い温度以下とし、一度刻みとする。

2 熱アナログ式スポット型感知器は、公称感知温度範囲の下限値から上限値に達するまでその温度が二度毎分以下の一定の割合で直線的に上昇する水平気流を加えたとき、そのときの気流の温度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならぬ。

3 熱アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知温度範囲内の任意の温度において、第十四条第二項第一号に定める特種の種別のものに作動試験に準じた試験に合格するものでなければならぬ。

(イオン化式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)

第十六条 イオン化式スポット型感知器の蓄積時間(周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたことを感知してから、感知を継続し、火災信号を発信するまでの時間をいう。以下同じ。)は、五秒を超え六十秒以内とし、公称蓄積時間は、十秒以上六十秒以内で十秒刻みとする。

2 イオン化式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T 及び t の値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならぬ。

種別	K	V	T	t
一種	〇・一九	二〇以上四〇以下	三〇	五
二種	〇・二四			
三種	〇・二八			

注 K は、公称作動電離電流変化率であり、平行板電極(電極間の間隔が二センチメートルで、一方の電極が直径五センチメートルの円形の金属板に八・二マイクロキュリーのアメリカシウム二四一を取り付けたものをいう。)間に二十ボルトの直流電圧を加えたときの煙による電離電流の変化率をいう。

一 作動試験
 電離電流の変化率一・三五 K の濃度の煙を含む風速 V センチメートル毎秒の気流に投入したとき、非蓄積型のものにあつては T 秒以内で火災信号を発信し、蓄積型のものにあつては T 秒以内で感知した後、公称蓄積時間より五秒短い時間以上、五秒長い時間以内で火災信号を発信すること。

二 不作動試験
 電離電流の変化率 〇・六五 K の濃度の煙を含む風速 V センチメートル毎秒の気流に投入したとき、t 分以内で作動しないこと。

(光電式スポット型感知器の公称蓄積時間の区分及び感度)

第十七条 前条第一項の規定は、光電式スポット型感知器の蓄積時間及び公称蓄積時間について準用する。

2 光電式スポット型感知器の感度は、その有する種別及び公称蓄積時間に応じ、K、V、T 及び t の値を次の表のように定めた場合、次に定める試験に合格するものでなければならぬ。

種別	K	V	T	t
一種	五	二〇以上四〇以下	三〇	五
二種	一〇			
三種	一五			

注 K は、公称作動濃度であり、減光率で示す。この場合において、減光率は、光源を色温度二千八百度の白熱電球とし、受光部を視感度に近いものとして測定する。

一 作動試験

紫外線及び赤外線を受光量が、前号の作動試験における受光量の四分の一のとき、一分以内で作動しないこと。

3 道路型の炎感知器は、最大視野角が百八十度以上でなければならない。

(感度試験の条件)

第十八条 第十二条から前条までに定める試験は、感知器を室温と同じ温度の強制通風中に三十分間放置した後に行うものとする。

(周囲温度試験)

第十九条 感知器は、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において、機能に異常を生じないものでなければならない。

- 一 一定温式感知器の性能を有する感知器 零下十度以上公称作動温度(二以上の公称作動温度を有するもの)にあつては、最も低い公称作動温度。次条において同じ。又は公称定温点より二十度低い温度以下
- 二 熱アナログ式スポット型感知器 零下十度以上公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度以下
- 三 屋外型又は道路型の炎感知器 零下二十度以上五十度以下
- 四 前三号に掲げる感知器以外の感知器 零下十度以上五十度以下

(老化試験)

第二十条 前条第一号に掲げる感知器にあつては公称作動温度又は公称定温点より二十度低い温度の空气中に、同条第二号に掲げる感知器にあつては公称感知温度範囲の上限値より二十度低い温度の空气中に、同条第三号及び第四号に掲げる感知器にあつては温度五十度の空气中に、通電状態において三十日間放置した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

(防水試験)

第二十一条 防水型の感知器は、温度六十五度の清水に十五分間、温度零度の塩化ナトリウムの飽和水溶液に十五分間順次浸す操作を二回繰り返した場合は、機能に異常を生じないものでなければならない。

(滴下試験)

第二十一条の二 感知器(防水型のもの、電池を用いる無線式感知器のうち端子又は電線(端子に代えて用いるものに限る。))を用いないもの及び特定小規模施設用自動火災報知設備に用い

る連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、通電状態において、当該感知器の基板面に清水を五立方センチメートル毎分の割合で滴下する試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

(散水試験)

第二十一条の三 屋外型又は道路型の炎感知器(防水型のものを除く。)は、通常の使用状態となるように取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に六十分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

(腐食試験)

第二十二条 感知器(特定小規模施設用自動火災報知設備に用いる連動型警報機能付感知器で自動試験機能等対応型感知器であるものを除く。)は、普通型のものにあつては第一号の試験を、耐酸型のものにあつては第二号及び第三号の試験を、耐アルカリ型のものにあつては第二号及び第四号の試験を行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度四十五度の状態で行い、空気が管にあつては直径十ミリメートルの丸棒に、熱電対式の感知器の熱電対部又は感知線型の感知器の線状感熱部にあつては直径百ミリメートルの丸棒に密に十回巻きつけて行うものとする。

- 一 五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において四日間放置する試験
- 二 五リットルの試験器の中に濃度四十グラム毎リットルのチオ硫酸ナトリウム水溶液を五対蒸留水三十五の割合に溶かした溶液百五十ミリリットルを千ミリリットルの水に溶かした溶液を一日二回十ミリリットルずつ加えて発生させる亜硫酸ガス中に、通電状態において八日間放置する試験を引き続き二回行う試験

三 濃度一ミリグラム毎リットルの塩化水素ガス中に、通電状態において十六日間放置する試験

四 濃度十ミリグラム毎リットルのアンモニアガス中に、通電状態において十六日間放置する試験

2 屋外型又は道路型の炎感知器は、その外面にパーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるように一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空气中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

(繰返し試験)

第二十三条 感知器(非再用型感知器を除く。)は、定格電流が流れるような定格電圧を加えた状態において、次の各号に掲げる感知器の区分に応じ、当該各号に定める操作を千回繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

- 1 差動式感知器の性能を有する感知器又は一定温式感知器の性能を有する感知器 差動式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。)にあつては室温より、一定温式感知器の性能を有する感知器(補償式スポット型感知器を除く。)
- 2 公称作動温度を有するものにあつては、最も高い公称作動温度)より、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点より、それぞれ特種又は一種のものにあつては三十度、二種のものにあつては四十度、三種のものにあつては六十度高い試験温度(二以上の性能又は種別を有するもの)にあつては、最も高い試験温度)の気流中で火災信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復するまで冷却する操作
- 3 熱アナログ式スポット型感知器 公称感知温度範囲の上限値より、三十度高い試験温度の気流中で公称感知温度の上限値に係る火災情報信号を発信するまで放置し、次に室温と同じ温度の強制通風中で元の状態に復させる操作
- 4 イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器 感知器に電圧等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作
- 5 光電式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器 感知器に光量等を加えて火災信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作

五 イオン化アナログ式スポット型感知器 感知器に電圧等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作

六 光電アナログ式感知器の性能を有する感知器 感知器に光量等を加えて公称感知濃度の上限値に係る火災情報信号を発信させ、次に元の状態に復させる操作

(振動試験)

第二十四条 感知器は、通電状態において、全振幅一ミリメートル毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。

2 感知器は、無通電状態において、全振幅四ミリメートル毎分千回の振動を任意の方向に十分間連続して加えた場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

(衝撃試験)

第二十五条 感知器は、任意の方向に最大加速度五十重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

(粉塵試験)

第二十六条 感知器は、通電状態において、濃度が減光率で三十七センチメートル当たり二十パーセントの産業標準化法(昭和二十四年法律第八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格Z八九〇一の五種を含む空气中に十五分間触れた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。この場合において、当該試験は、温度二十度で相対湿度四十四パーセントの状態で行うものとする。

(衝撃電圧試験)

第二十七条 感知器(無線式感知器を除く。)は、通電状態において、次に掲げる試験を十五秒間行つた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

- 一 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験
- 二 内部抵抗五十オームの電源から五百ボルトの電圧をパルス幅〇・一マイクロ秒、繰返し周期百ヘルツで加える試験

(湿度試験)

第二十八条 感知器は、通電状態において、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空气中に四日間放置した場合、適正な監視状態を継続するものでなければならない。

（再用品試験）

第二十九條

再用品の感知器は、温度百五十度で風速一メートル毎秒の気流中に定温式感知器の性能を有する感知器又は熱アナログ式スポット型感知器にあつては二分間、その他の感知器にあつては三十秒間投入した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

（絶縁抵抗試験）

第三十條

感知器の絶縁された端子の間及び充電部と金属製外箱との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五十メガオーム（定温式感知線型感知器にあつては線間で一メートル当たり千メガオーム）以上でなければならない。

（絶縁耐力試験）

第三十一條

感知器の充電部と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト（定格電圧が六十ボルトを超え五百ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が五百ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値）の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。

第三章 発信機

（P型発信機の構造及び機能）

第三十二條

P型発信機の構造及び機能は、P型一級発信機にあつては次の各号に、P型二級発信機にあつては次の第一号から第五号まで及び第八号に定めるところによらなければならない。

- 一 火災信号は、押しボタンスイッチを押したときに伝達されること。
二 押しボタンスイッチを押した後、当該スイッチが自動的に元の位置にもどらない構造の発信機にあつては、当該スイッチを元の位置にもどす操作を忘れないための措置を講ずること。
三 押しボタンスイッチは、その前方に保護板を設け、その保護板を破壊し、又は押し外すことにより、容易に押すことができること。
四 保護板は、透明の有機ガラスを用いること。
五 指先で押し破り、又は押し外す構造の保護板は、その中央部の直径二十ミリメートルの円内に二ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ、又は押し外されること。

となく、かつ、たわみにより押しボタンスイッチに触れることなく、八十二ニュートンの静荷重を一様に加えた場合に、押し破られ又は押し外されること。

六 火災信号を伝達したとき、受信機が当該信号を受信したことを確認することができる装置を有すること。

七 火災信号の伝達に支障なく、受信機との間で、相互に電話連絡をすることができる装置を有すること。

八 外箱の色は、赤色であること。

（M型発信機の構造及び機能）

第三十三條

M型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、前条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までの規定を適用する。

- 一 保護板は、透明の無機ガラス（厚さが一ミリメートル以上二ミリメートル以下であるものに限る。）又は有機ガラスを用いること。
二 さん孔記録式の発信機は、同一の火災信号を連続して二回以上送ることができ、その信号は、五けた以下で、かつ、各けたが六個以下のさん孔で構成されていること。
三 屋外型の発信機は、百ボルトから三百ボルトまでの電圧で動作する容量三アンペアの保安器を有すること。

（T型発信機の構造及び機能）

第三十四條

T型発信機の構造及び機能は、次に定めるところによるほか、第三十二條第二号及び第八号の規定を準用する。

- 一 火災信号は、送受話器を取り上げたときに伝達されること。
二 送受話器は、その取扱いが容易にできること。
三 受信機との間で、同時通話をすることができる装置を有すること。

（無線式発信機の構造及び機能）

第三十四條之二

無線式発信機の空中線は、外部に露出しない構造のものでなければならない。第八号第十六号イからハまで及びホからチまで並びに第十條第六項の規定は、無線式発信機の構造及び機能について準用する。この場合において、第八號第十六号ロ中「感知器」とあるのは「発信機」と、同号ハ中「受信機又は他の

連動型警報機能付感知器」とあるのは「受信機」と、同号ホ中「確認できるもの又は連動型警報機能付感知器」とあるのは「確認できるもの」と、同号ト中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と、同号チ中「用いるもの（連動型警報機能付感知器を除く。）」とあるのは「用いるもの」と、同号（二）中「感知器」とあるのは「発信機」と、第十條第六項中「無線式感知器」とあるのは「無線式発信機」と読み替えるものとする。

（周囲温度試験）

第三十五條

発信機は、次の各号に掲げる発信機の区分に応じ、当該各号に定める範囲内の周囲の温度において機能に異常を生じないものでなければならない。

- 一 屋外型の発信機 零下二十度以上七十度以下
二 屋内型の発信機 零下十度以上五十度以下（繰返し試験）
第三十六條 発信機は、定格電圧で定格電流を流し、千回の火災信号の発信を繰り返した場合、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

（腐食試験）

第三十七條

屋外型の発信機は、その外面に三パーセントの塩化ナトリウム水溶液を直径九センチメートルの水平面積当たり一ミリリットル以上三ミリリットル以下となるよう一日一回三十秒間ずつ三日間霧状で吹き付けた後、温度四十度で相対湿度九十五パーセントの空气中に十五日間放置した場合、著しいさびを生ぜず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

（散水試験）

第三十八條

屋外型の発信機は、通常の使用状態となるよう取り付けたものに、清水を三ミリメートル毎分の割合で前上方角度四十五度の方向から一様に六十分間雨状で吹き付けた場合、内部に水がたたまらず、かつ、機能に異常を生じないものでなければならない。

（振動試験）

第三十九條

発信機は、通電状態において、全振幅四九ミリメートルで毎分千回の振動を任意の方向に連続して六十分間加えた場合、適正な監視状態を継続し、かつ、構造又は機能に異常を生じないものでなければならない。

（衝撃試験）

第四十條

発信機は、任意の方向に最大加速度百重力加速度の衝撃を五回加えた場合、機能に異常を生じないものでなければならない。

（絶縁抵抗試験）

第四十一條

発信機の絶縁された端子の間、充電部と金属製外箱との間及び充電部と押しボタンスイッチの頭部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が二十メガオーム以上でなければならない。

（絶縁耐力試験）

第四十二條

発信機の端子と金属製外箱との間の絶縁耐力は、五十ヘルツ又は六十ヘルツの正弦波に近い実効電圧五百ボルト（定格電圧が六十ボルトを超え五百ボルト以下のものにあつては千ボルト、定格電圧が五百ボルトを超えるものにあつては定格電圧に二を乗じて得た値に千ボルトを加えた値）の交流電圧を加えた場合、一分間これに耐えるものでなければならない。

第四章 雑則

（表示）

第四十三條

感知器及び発信機には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を見やすい箇所に消えないように表示しなければならない。

- 一 感知器 次に掲げる事項
イ 差動式スポット型、差動式分布型、定温式感知線型、定温式スポット型、補償式スポット型、熱複合式スポット型、熱アナログ式スポット型、イオン化式スポット型、光電式スポット型、光電式分離型、煙複合式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、光電アナログ式スポット型、光電アナログ式分離型、熱煙複合式スポット型、紫外線式スポット型、赤外線式スポット型、紫外線赤外線併用式スポット型又は炎複合式スポット型の別及び感知器という文字
ロ 防水型、耐酸型、耐アルカリ型、非再用品型又は蓄積型のうち該当する型式
ハ 種別を有するものにあつては、その種別（熱複合式スポット型感知器、煙複合式スポット型感知器又は熱煙複合式スポット型感知器にあつては、その有する性能及び種別）
ニ 定温式感知器の性能を有する感知器にあつては公称作動温度、補償式スポット型感知器にあつては公称定温点、熱アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知温度範囲、イオン化式スポット型感知器の性能

又は光電式感知器の性能を有する感知器のうち蓄積型のものにあつては公称蓄積時間、光電式分離型感知器にあつてはその有する種別に応じた公称監視距離、イオン化アナログ式スポット型感知器又は光電アナログ式スポット型感知器にあつては公称感知濃度範囲、光電アナログ式分離型感知器にあつては公称監視距離及び公称感知濃度範囲、炎感知器にあつては視野角ごとの公称監視距離

ホ 多信号感知器にあつては、その発信できる火災信号の数

ヘ 型式及び型式番号

ト 製造年

チ 製造事業者の氏名又は名称

リ 取扱方法の概要

ヌ 差動式分布型感知器、イオン化式スポット型感知器の性能を有する感知器、光電式感知器の性能を有する感知器、イオン化アナログ式スポット型感知器、光電アナログ式感知器の性能を有する感知器又は炎感知器にあつては、製造番号

ル 差動式分布型感知器のうち、空気管式のものにあつては最大空気管長、その他のものにあつては感熱部の最大個数、導体抵抗及び作動電圧

ヲ 炎感知器にあつては、屋内型、屋外型又は道路型のうち該当する型式及び汚れ監視型である場合はその旨

ワ 自動試験機能等対応型感知器にあつては、「試験機能付」という文字並びに接続することができる受信機又は中継器の種別及び型式番号

カ 無線式感知器にあつては、次に掲げる事項

キ 「無線式」という文字

ク 受信可能な中継器又は受信機の型式番号

コ 警報機能付感知器（連動型警報機能付感知器を除く。）にあつては、「警報機能付」という文字

ケ 連動型警報機能付感知器にあつては、「連動型警報機能付」という文字

セ 消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第二十三条第四項第七号の六の規定により特定小規模施設用自動火災報知設

備以外の自動火災報知設備に用いることができるものにあつては、特定小規模施設用自動火災報知設備以外の自動火災報知設備に用いることができない旨

ソ 電源に電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧

タ 発信機 前号へからりまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項

イ P型一級、P型二級、T型又はM型の別及び発信機という表示

ロ 火災報知機という表示

ハ 無線式発信機にあつては、次に掲げる事項

（一） 「無線式」という文字

（二） 受信可能な中継器又は受信機の型式番号

（三） 電源に電池を用いるものにあつては、電池の種類及び電圧

ニ 感知器（無極性のものを除く。）及び発信機に用いる端子板には、端子記号を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

（基準の特例）

第四十四条 新たな技術開発に係る感知器及び発信機について、その形状、構造、材質及び性能から判断して、この省令の規定に適合するものと同等以上の性能があると総務大臣が認められた場合は、この省令の規定にかかわらず、総務大臣が定める技術上の規格によることができる。

附則 1 この省令は、昭和五十六年七月一日から施行する。

2 火災報知設備に係る技術上の規格を定める省令（昭和四十四年自治省令第四号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。

3 この省令施行の際、現に日本消防検定協会が行う消防用機械器具等についての試験を申請している感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。

4 この省令施行の際、現に旧規則の規格による型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び前項により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、この省令の規格による型式承認とみなす。

附則（昭和五十九年七月二〇日自治省令第一八号）

1 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

2 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会が行う消防用機械器具等についての試験を申請している感知器に係る試験については、なお従前の例による。

附則（昭和六十二年三月一八日自治省令第七号）

この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成三年五月七日自治省令第一八号）

この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成五年一月二九日自治省令第三号）

1 この省令は、平成五年二月一日から施行する。

2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている火災報知設備の感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

附則（平成七年九月一三日自治省令第二七号）

1 この省令は、平成七年十月一日から施行する。

2 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

附則（平成九年九月二九日自治省令第三八号）

この省令は、平成九年十月一日から施行する。

附則（平成一〇年九月二八日自治省令第三七号）抄

（施行期日）

第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会が行う検定対象機械器具等についての試験

を申請をしている消火器、消火薬剤、閉鎖型スプリンクラーヘッド、消防用ホース、一斉開放弁、泡消火薬剤、感知器及び発信機、流水検知装置、差込式結合金具並びにねじ式結合金具に係る試験については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認及び第一項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第七号の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

附則（平成一二年九月一四日自治省令第四〇号）

この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。

附則（平成一九年三月二六日総務省令第三〇号）

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機に係る試験については、なお従前の例による。

3 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

附則（平成二〇年二月二六日総務省令第一五八号）

（施行期日）

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第二条 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

附則（平成二二年三月九日総務省令第一六号）抄

（施行期日）

1 この省令は、公布の日から施行する。

（経過措置）

2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機に係る型式承認は、改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

附 則 (平成二十五年三月二十七日総務省令第二五号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第三条 この省令の施行の際、現に日本消防検定協会又は消防法第二十一条の三第一項に規定する法人であつて総務大臣の登録を受けた者が行う検定対象機械器具等についての試験を申請している火災報知設備の感知器及び発信機並びに中継器に係る試験については、なお従前の例による。

2 この省令の施行の際、現に型式承認を受けている感知器及び発信機並びに前項の規定により従前の例によることとされた試験の結果に基づいて型式承認を受けた感知器及び発信機に係る型式承認は、第二条の規定による改正後の火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令の規格による型式承認とみなす。

附 則 (平成二十六年三月三十一日総務省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (令和元年六月二十八日総務省令第一九号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。