

昭和五十九年厚生省令第十七号

環境省関係浄化槽法施行規則

浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三条第二項、第四条第五項及び第六項、第十一条第一項、第四十五条第一項第二号及び第四項並びに第四十六条第五項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、厚生省関係浄化槽法施行規則を次のように定める。

目次

- 第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等(第一条—第九条の五)
- 第二章 浄化槽処理促進区域(第九条の六—第九条の十二)
- 第三章 浄化槽清掃業の許可(第十条—第十四条)
- 第四章 指定試験機関(第二十六条—第四十条)
- 第五章 浄化槽管理士に係る講習(第四十一条—第五十三条)
- 第六章 指定検査機関(第五十四条—第五十七条)
- 第七章 雜則(第五十八条)

附則

第一章 浄化槽の保守点検及び清掃等

(使用に関する準則)

第一条 浄化槽法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による浄化槽の使用に関する準則は、

次のこととおりとする。

- 一、屎尿を洗い流す水は、適正量とすること。
- 二、殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。
- 三、法第三条の二第二項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたもの(以下「みなし浄化槽」という。)にあつては、雑排水を流入させないこと。
- 四、浄化槽(みなし浄化槽を除く。第六条第二項において同じ。)にあつては、工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させないこと。
- 五、電気設備を有する浄化槽にあつては、電源を切らないこと。
- 六、浄化槽の上部又は周辺には、保守点検又は清掃に支障を及ぼすおそれのある構造物を設けないこと。
- 七、浄化槽の上部には、その機能に支障を及ぼすおそれのある荷重をかけないこと。
- 八、通気装置の開口部をふさがないこと。
- 九、浄化槽に故障又は異常を認めたときは、直ちに、浄化槽管理者にその旨を通報すること。
- （放流水の水質の技術上の基準）
- 第一条の二 法第四条第一項の規定による浄化槽からの放流水の水質の技術上の基準は、浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラム以下であること及び浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量の数値を減じた数値を浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値で除して得た割合が九十パーセント以上であることとする。ただし、みなし浄化槽については、この限りでない。
- （保守点検の技術上の基準）
- 第一条 法第四条第七項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準は、次のとおりとする。

- 一、流入管きよと槽の接続及び放流管きよと槽の接続の状況
- 二、ハ槽の水平の保持の状況
- 三、流入管きよにおけるし尿、雑排水等の流れ方の状況

ホ 単位装置及び附属機器類の設置の位置の状況

ヘ スカムの生成、汚泥等の堆積、スクリーンの目つまり、生物膜の生成その他単位装置及び

附属機器類の機能の状況

二、流入管きよ、インバート升、移水管、移流口、越流ぜき、放出口及び放流管きよに異物等が付着しないようにし、並びにスクリーンが閉塞しないようによること。

三、流量調整タンク又は流量調整槽及び中間流量調整槽にあつては、ポンプ作動水位及び計量装置の調整を行い、汚水を安定して移送できるようによること。

四、ばつ気装置及びかくはん装置にあつては、散気装置が目つまりしないようによし、又は機械かくはん装置に異物等が付着しないようによること。

五、駆動装置及びポンプ設備にあつては、常時又は一定の時間ごとに、作動するようによること。

六、嫌気ろ床槽及び脱窒ろ床槽にあつては、死水域が生じないようによし、及び異常な水位の上昇が生じないようによること。

七、接触ばつ気室又は接触ばつ気槽、硝化用接触槽、脱窒用接触槽及び再ばつ気槽にあつては、溶存酸素量が適正に保持されるようによし、及び死水域が生じないようによること。

八、ばつ気タンク、ばつ気室又はばつ気槽、流路、硝化槽及び脱窒槽にあつては、溶存酸素量及び混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるようによること。

九、散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床にあつては、ろ床に均等な散水が行われ、及びろ床に嫌気性変化が生じないようによること。

十、平面酸化型二次処理装置にあつては、流水部に均等に流水するようによし、及び流水部に異物等が付着しないようによること。

十一、汚泥返送装置又は汚泥移送装置及び循環装置にあつては、適正に作動するようによること。

十二、砂ろ過装置及び活性炭吸着装置にあつては、通水量が適正に保持され、及びろ材又は活性炭の洗浄若しくは交換が適切な頻度で行われるようによること。

十三、汚泥濃縮装置及び汚泥脱水装置にあつては、適正に作動するようによること。

十四、吸着剤、凝集剤、水素イオン濃度調整剤、水素供与体その他の薬剤を使用する場合には、その供給量を適度に調整すること。

十五、悪臭並びに騒音及び振動により周囲の生活環境を損なわないようによし、及び蚊、はえ等の発生の防止に必要な措置を講じること。

十六、放流水(地下浸透方式の浄化槽からの流出水を除く。)は、環境衛生上の支障が生じないようによること。

十七、水量又は水質を測定し、若しくは記録する機器にあつては、適正に作動するようによること。

十八、前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。

（清掃の技術上の基準）

第三条 法第四条第八項の規定による浄化槽の清掃の技術上の基準は、次のとおりとする。

一、多室型、二階タンク型又は変型二階タンク型二次処理装置、沈殿分離タンク又は沈殿分離室、多室型又は変型多室型腐敗室、単純ばつ気型二次処理装置、別置型沈殿室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び汚泥貯留タンク又は汚泥貯留槽の汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、全量とすること。

二、汚泥濃縮貯留タンク又は汚泥濃縮貯留槽の汚泥、スカム等の引き出しは、脱離液を流量調整

一室以外の室にあつては適正量とすること。

四、二階タンク、沈殿分離槽、流量調整タンク又は流量調整槽、中間流量調整槽、汚泥移送装置

を有しない浄化槽の接觸ばつ気室又は接觸ばつ気槽、回転板接觸槽、凝集槽、汚泥貯留タンク

を有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿室及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。

五 汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、流路及びばつ気室の汚泥の引き出しは、張り水後のはつ気タンク、流路及びばつ気室の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように行うこと。

六 第一号から第五号までの規定にかかわらず、使用の休止に当たつて清掃をする場合には、汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量とすること。

七 前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。

八 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床及び平面酸化型二次処理装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないよう、付着物を引き出し、洗浄すること。

九 地下砂ろ過型三次処理装置にあつては、ろ層を洗浄すること。

十 流入管きよ、インバート升、スクリーニング、排砂槽、移流管、移出口、越流せき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きよにあつては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。

十一 槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。ただし、使用の休止に当たつて清掃をする場合を除き、嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる。

十二 単純ばつ気型二次処理装置、流路、ばつ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び別置型沈殿室の張り水には、水道水等を使用すること。

十三 使用の休止に当たつて清掃をする場合には、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室及び沈殿分離槽の張り水には、水道水等を使用すること。

十四 引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。

十五 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。
(設置後等の水質検査の内容等)

第四条 法第七条第一項の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。

2 法第七条第一項の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。

3 净化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。
(設置後等の水質検査の報告)

第四条の二 法第七条第二項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。

2 法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 設置後等の水質検査を行つた年月日

二 净化槽管理者の氏名又は名称及び住所

三 設置場所

四 法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている浄化槽にあつては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称

五 浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名称(設置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は名称を含む。)

六 設置後等の水質検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にあつては、その原因を含む。)

を有する浄化槽の沈殿池、重力返送式沈殿室又は重力移送式沈殿槽及び消毒タンク、消毒室又は消毒槽の汚泥、スカム等の引き出しは、適正量とすること。

五 汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、流路及びばつ気室の混合液浮遊物質濃度が適正に保持されるように行うこと。

六 第一号から第五号までの規定にかかわらず、使用の休止に当たつて清掃をする場合には、汚泥、スカム、中間水等の引き出しは全量とすること。

七 前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。

八 散水ろ床型二次処理装置又は散水ろ床及び平面酸化型二次処理装置にあつては、ろ床の生物膜の機能を阻害しないよう、付着物を引き出し、洗浄すること。

九 地下砂ろ過型三次処理装置にあつては、ろ層を洗浄すること。

十 流入管きよ、インバート升、スクリーニング、排砂槽、移流管、移出口、越流せき、散気装置、機械かくはん装置、流出口及び放流管きよにあつては、付着物、沈殿物等を引き出し、洗浄、掃除等を行うこと。

十一 槽内の洗浄に使用した水は、引き出すこと。ただし、使用の休止に当たつて清掃をする場合を除き、嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽、消毒タンク、消毒室又は消毒槽以外の部分の洗浄に使用した水は、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室若しくは沈殿分離槽の張り水として使用することができる。

十二 単純ばつ気型二次処理装置、流路、ばつ気室、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽のばつ気タンク、汚泥移送装置を有しない浄化槽の接触ばつ気槽、回転板接触槽、凝集槽、汚泥貯留タンクを有しない浄化槽の沈殿池及び別置型沈殿室の張り水には、水道水等を使用すること。

十三 使用の休止に当たつて清掃をする場合には、一次処理装置、二階タンク、腐敗室又は沈殿分離タンク、沈殿分離室及び沈殿分離槽の張り水には、水道水等を使用すること。

十四 引き出し後の汚泥、スカム等が適正に処理されるよう必要な措置を講じること。

十五 前各号のほか、浄化槽の正常な機能を維持するため、必要な措置を講じること。
(設置後等の水質検査の内容等)

第四条 法第七条第一項の環境省令で定める期間は、使用開始後三月を経過した日から五月間とする。

2 法第七条第一項の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。

3 净化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。
(設置後等の水質検査の報告)

第四条の二 法第七条第二項の規定による報告は、毎月末までに、その前月中に実施した設置後等の水質検査について行わなければならない。

2 法第七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 設置後等の水質検査を行つた年月日

二 净化槽管理者の氏名又は名称及び住所

三 設置場所

四 法第十三条第一項又は第二項の認定を受けている浄化槽にあつては、当該浄化槽を製造した者の氏名又は名称及び浄化槽の名称

五 浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名称(設置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は名称を含む。)

六 設置後等の水質検査の結果(浄化槽の機能に障害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合にあつては、その原因を含む。)

(保守点検の時期及び記録等)
第五条 净化槽管理者は、法第十一条第一項の規定による最初の保守点検を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする。

2 净化槽管理者は、法第十一条第三項の規定による保守点検又は清掃の記録を作成しなければならない。ただし、法第十一条第三項の規定により保守点検又は清掃を委託した場合には、当該委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)は、保守点検又は清掃の記録を作成し、浄化槽管理者に交付しなければならない。

3 受託者は、前項ただし書の規定による保守点検の記録を交付しようとするとき(次項の規定により保守点検の記録に記載すべき事項を提供しようとするときを含む。)は、浄化槽管理者に対し、その内容を説明しなければならない。

4 受託者は、第二項ただし書の規定による保守点検又は清掃の記録の交付に代えて、第六項の定めるところにより、当該净化槽管理者の承諾を得て、当該記録に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該受託者は、当該記録の交付をしたものとみなす。

一 電子情報処理組織(受託者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうち又はロに掲げるもの

ロ 受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電気通信回線を通じて浄化槽管理者の閲覧に供し、当該净化槽管理者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

イ 受託者の使用に係る電子計算機と浄化槽管理者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ 受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電気通信回線を通じて浄化槽管理者の閲覧に供し、当該净化槽管理者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

二 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の方式による記録)又は電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第八項及び第九項において同じ。)に係る記録媒体をいう。

三 電子計算機に備えられたファイルに記録したものを交付する方法

四 前項に規定する方法は、浄化槽管理者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

五 第三十六条及び第五十条において同じ。)をもつて調製するファイルに保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を記録したものを作成する方法

六 前項に規定する方法は、浄化槽管理者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

七 受託者は、第四項の規定により保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該净化槽管理者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子的方式による承諾を得なければならぬ。

一 第四項各号に規定する方法のうち受託者が使用するもの

二 ファイルへの記録の方式

三 前項の規定による承諾を得た受託者は、当該净化槽管理者から書面又は電子的方式により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該净化槽管理者に対し、保守点検又は清掃の記録に記載すべき事項を電磁的方法により提供してはならない。ただし、当該净化槽管理者が再び前項の規定による承諾をした場合には、この限りではない。

四 前項本文の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録又は同項ただし書の規定により交付された保守点検若しくは清掃の記録若しくは第四項に規定する電磁的方法により提供された電磁的記録を三年間保存しなければならない。

五 受託者は、第二項ただし書の規定により作成した保守点検若しくは清掃の記録の写し又は第四項に規定する電磁的方法により作成された電磁的記録を三年間保存しなければならない。

(保守点検の回数の特例)

第六条 みなし浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに一回以上とする。

処理方式	全ばつ気方式	処理対象人員が二〇人以下の浄化槽	三月
分離接觸ばつ気方式、分離ばつ気方式又は単純ばつ気方式	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一月
散水ろ床方式、平面酸化床方式又は地下砂ろ過方式	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一月
下砂ろ過方式	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一月
活性汚泥方式	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一月
回転板接觸方式、接觸ばつ気方式又は散水ろ床方式	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一月
凝集槽を有する浄化槽	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一月
二 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽（一に掲げるものを除く。）	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一月
三 一及び二に掲げる浄化槽以外の浄化槽	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一 处理対象人員が二〇人以下の浄化槽 二 处理対象人員が二一人以上三〇〇人以下の浄化槽 三 处理対象人員が三〇一人以上の浄化槽	一月

(清掃の回数の特例)

第七条 法第十条第一項の規定による清掃の回数は、全ばつ気方式の浄化槽にあつては、おおむね六月ごとに一回以上とする。

(技術管理者の資格)

第八条の二 法第十条の二第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 净化槽の規模

(報告の記載事項)

第九条の二 法第十条の二第一項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 設置場所
三 変更後の技術管理者の氏名
四 変更年月日

(設置の届出の年月日)

五 使用開始年月日

六 法第十条第二項に規定する政令で定める規模の浄化槽にあつては、技術管理者の氏名

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 設置場所
三 変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称
四 変更年月日

(期限の特例)

第八条の三 法第十条の二第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 設置場所
三 変更前の浄化槽管理者の氏名又は名称
四 変更年月日

(定期検査の内容等)

第九条 法第十条の二に規定する報告書の提出の期限が地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第四条の二第一項に規定する地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日をもつてその期限とみなす。

(定期検査の報告)

第九条の二 第四条の二の規定は、法第十一条第二項において準用する法第七条第二項の規定による報告について準用する。この場合において、第四条の二中「設置後等の水質検査」とあるのは「定期検査」と、同条第二項第五号中「浄化槽工事及び保守点検を行つた者の氏名又は名称（設置後等の水質検査の前に清掃を行つた場合にあつては、当該清掃を行つた者の氏名又は名称を含む。）」とあるのは「前回の定期検査（定期検査を受けたことのない浄化槽にあつては、設置後等の水質検査）の後に保守点検及び清掃を行つた者の氏名又は名称」と読み替えるものとする。

（定期検査の届出）
備考 この表における処理対象人員の算定は、日本産業規格「建築物の用途別によるし（屎）尿淨化槽の処理対象人員算定基準（J I S A 三三〇二）」に定めるところによるものとする。この場合において、一未満の端数は、切り上げるものとする。

3 環境大臣が定める浄化槽については、前二項の規定にかかわらず、環境大臣が定める回数とする。

4 法第十二条の二第二項の規定による再開の届出に当たつて保守点検が行われたときは、前三項の規定の適用については、これを法第十条第一項に基づく保守点検とみなす。

5 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前四項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。

第九条の三 法第十一条の二第一項の規定による休止の届出は、様式第一号の届出書に、清掃の記録を添えて行うものとする。

(使用の再開の届出)

第九条の四 法第十二条の二第二項の規定による再開の届出は、様式第一号の二の届出書を提出することにより行うものとする。

第九条の五 法第十二条の三の規定による届出は、様式第一号の三の届出書を提出することにより行うものとする。

第一章の二 净化槽処理促進区域

第九条の六 法第十二条の四第三項の規定による公告は、净化槽処理促進区域の位置及び区域について、市町村長が定める方法で行うものとする。

第九条の七 前項の公告は、市町村長が定める方法により表示する図面で行うものとする。

第九条の八 市町村は、法第十二条の五第三項の規定による同意を得ようとするときは、净化槽が設置される土地の所有者及び当該净化槽で汚水を処理させる建築物の所有者に対し、設置計画の概要を記した文書を交付して説明を行い、書面により同意を得なければならぬ。

第九条の九 市町村は、法第十二条の六の規定による净化槽の管理を行おうとするときは、寄贈又は寄託を受けることにつき、当該净化槽の所有者から書面により同意を得なければならない。

第九条の十 市町村は、法第十二条の十第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

一 汚水を公共净化槽に流入させるために必要な排水設備を設置しようとする建築物の所有者の氏名又は名称
二 当該建築物の所在地及び用途
三 处理対象人員及び算定根拠
(排水設備の使用廃止の届出)

第九条の十一 法第十二条の十一の規定による届出は、使用開始年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

第九条の十二 法第十二条の十六第二項の規定による届出は、建築物の撤去予定年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

第一章の三 净化槽清掃業の許可

(净化槽清掃業の許可の申請)

第十一条 法第三十五条第三項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の所在地
三 事業の用に供する施設の概要

2 前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

一 清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し
三 清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代表人(法定代表人が法人である場合においては、その役員を含む)又はその役員を含む)が法第三十六条第二号イからニまで及びへからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

四 清掃業許可申請者が次条第四号に該当する旨を記載した書類
五 前各号に掲げるもののほか市町村長が必要と認める書類

第十二条 法第三十六条第一号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。

一 スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の净化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。

二 温度計、透視度計、水素イオン濃度指數測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の净化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。

三 パイプ及びスロット掃除器具並びに床洗浄器具その他の净化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。

四 净化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有していること。

(変更の届出の方法)

第十二条 法第三十七条の規定による変更の届出は、第十条に定める申請書又は添付書類の記載事項のうち変更があつたものにつき、その内容及び変更年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

第十三条 法第三十九条の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。

一 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
二 許可を行つた市町村長名
三 許可番号、許可年月日及び許可の期間

第十四条 法第四十条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

一 清掃年月日
二 清掃を行つた净化槽の净化槽管理者の氏名又は名称及び当該净化槽の設置場所
三 前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

第十五条 法第四十五条第一項の規定により净化槽管理士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

一 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面
二 法第四十五条第一項第一号に掲げる者にあつては、净化槽管理士試験の合格証書の写し
三 法第四十五条第一項第二号に掲げる者にあつては、同号に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)が行う净化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下「講習」という。)の修了証書の写し
(免状の様式)

第十六条 法第四十五条第一項の規定により交付する免状の様式は、様式第三号による。

(免状の再交付)

第十七条 免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。

2 前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第四号による。

免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければ

ならない。

4 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。

(免状の書換え)

第十八条 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。

2 前項の免状の書換えの申請書の様式は、様式第五号による。
(免状の返納)
第十九条 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に免状を返納しなければならない。

第三章 净化槽管理士試験

(試験の公示)
第二十条 環境大臣は、净化槽管理士試験(以下「試験」という。)を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。

(試験科目)

净化槽管理士試験

2 試験の科目は、次のとおりとする。
第一 試験の科目は、次のとおりとする。

- 1 净化槽概論
- 2 净化槽行政
- 3 净化槽の構造及び機能
- 4 净化槽事概論
- 5 净化槽の点検、調整及び修理
- 6 水質管理
- 7 净化槽の清掃概論

(受験の申請)

第二十二条 試験を受けようとする者は、様式第六号による受験申請書に写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣(法第四十六条第四項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が受験申請書の受理に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に提出しなければならない。

(合格証書の交付)
第二十三条 環境大臣(指定試験機関が合格証書の交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)は、試験に合格した者に合格証書を交付しなければならない。
(合格証書の再交付)
第二十四条 合格証書の交付を受けた者は、合格証書を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣(指定試験機関が合格証書の再交付に関する事務を行う場合にあつては、当該指定試験機関)に合格証書の再交付を申請することができる。

(浄化槽管理士試験委員)

第二十五条 法第四十六条第三項の規定による净化槽管理士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、環境大臣が、学識経験のある者のうちから任命する。

2 委員の数は、三十人以内とする。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。

第四章 指定試験機関

(試験事務の範囲等)

第二十六条 環境大臣は、指定試験機関に試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせようとするときは、指定試験機関に行わせる当該試験事務の範囲及び実施の方法を定めるものとする。

2 環境大臣は、指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。

(指定の申請)
第二十七条 法第四十六条第四項の規定による指定(第四十条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1 名称及び住所
2 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3 行おうとする試験事務の範囲
4 試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1 一定款又は寄付行為及び登記事項証明書
2 申請日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
3 申請日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び收支予算書
4 申請に係る意思の決定を証する書類
5 役員の氏名及び略歴を記載した書類
6 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
8 現に行つている業務の概要を記載した書類
9 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
10 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
11 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する役員の誓約書
12 その他参考となる事項を記載した書類
(名称の変更等の届出)
第二十八条 指定試験機関は、その名称又は住所を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

1 変更後の指定試験機関の名称又は住所
2 変更しようとする年月日
3 変更の理由
2 指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならない。

1 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
2 新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
3 新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第二十九条 指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の三第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1 役員として選任しようとする者又は解任しようとする者の氏名
2 選任又は解任の理由
3 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二第三項第四号の規定に関する誓約書を添えなければならない。

(事業計画等の認可の申請)

第三十条 指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の四第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

(試験事務規程の認可の申請)

第三十一条 指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを環境大臣に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする年月日

三 変更の理由

(試験事務規程の記載事項)

第三十二条 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の五第二項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項

二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項

三 試験事務の実施の方法に関する事項

四 受験手数料の収納の方法に関する事項

五 試験委員の選任及び解任に関する事項

六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項

七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

八 その他試験事務の実施に関し必要な事項

(試験委員の要件)

第三十三条 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第二項の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学若しくは高等専門学校において化

つた者

二 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において理科教系の正規の課程を修めて卒業した者（当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財團法人その他これらに準ずるもの的研究機関において浄化槽に関する研究に従事した経験を有するもの

三 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、浄化槽について専門的な知識を有するもの

四 環境大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

(試験委員の選任及び変更の届出)

第三十四条 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の六第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によつて行わなければならぬ。

一 選任し、又は変更した試験委員の氏名及び略歴

二 選任し、又は変更した年月日

三 選任又は変更の理由

(受験停止の処分の報告)

第三十五条 指定試験機関は、試験に関する不正行為に關係のある者に対する不正行為の認定結果において準用する法第四十三条の七第一項の規定によりその受験を停止させたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

二 処分の内容及び処分を行つた年月日

三 不正の行為の内容

(帳簿)

第三十六条 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 試験実施年月日

二 試験地

三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、試験の成績及び合否の別並びに試験の合格証書の番号

四 合格した者に書面でその旨を通知した日（次条第一項において「合格通知日」という。）

2 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の九に規定する帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。）は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

(試験事務の実施結果の報告)

第三十七条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を環境大臣に提出しなければならない。

一 試験実施年月日

二 試験地

三 受験申請者数

四 受験者数

五 合格者数

六 合格通知日

七 合格判定に関する資料

(試験事務の休廃止の許可の申請)

2 前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び合格証書の番号を記載した合格者一覧表を添えなければならない。

第三十八条 指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

三 休止又は廃止の理由

(試験事務の引継ぎ等)

第三十九条 指定試験機関は、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十一の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十二の規定により指定を取り消された場合又は法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十五第二項の規定により環境大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

- 一 試験事務を環境大臣に引き継ぐこと。
 二 試験事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと。
 三 その他環境大臣が必要と認める事項
 (指定試験機関の指定)
- 第四十条** 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

名称	公益財団法人日本環境整備教育センター	主たる事務所の所在地
(講習科目等)	東京都墨田区菊川二丁目二十三番三号	指定をした日 昭和五十九年九月八日

第五章 净化槽管理士に係る講習

- 第四十一条** 講習の科目及び時間数は、次のとおりとする。

- 一 净化槽概論 八時間以上
 二 净化槽行政 四時間以上
 三 净化槽の構造及び機能 二十二時間以上
 四 净化槽工事概論 四時間以上
 五 净化槽の点検、調整及び修理 三十時間以上
 六 水質管理 十時間以上
 七 净化槽の清掃概論 二時間以上

2 净化槽設備士の資格を有する者については、前項第一号及び第四号に掲げる科目を免除する。
 (講師の要件)

第四十二条 講習の講師は、前条の各号に掲げる科目のいずれかを教授するのに適当であると認められる者であることとする。
 (講習の公示)

第四十三条 指定講習機関は、講習を行う期日及び場所その他講習の実施に關し必要な事項を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
 (受講の申請)

第四十四条 講習を受けようとする者は、受講申請書に次に掲げる書類を添付して、これを指定講習機関に提出しなければならない。

- 一 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの二枚
 二 第四十二条第二項の規定による免除を受けようとする場合には、同項に規定する者に該当することを証する書類
 (受講手数料)

第四十五条 受講手数料は、適當と認められる額であることとする。
 (修了証書の交付)

第四十六条 指定講習機関は、講習を修了した者に修了証書を交付しなければならない。

- 一 申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 (修了証書の再交付)
 第四十七条 修了証書の交付を受けた者は、修了証書を破り、汚し、又は失ったときは、指定講習機関に修了証書の再交付を申請することができる。
 (指定の申請)

第四十八条 法第四十五条第一項第二号の規定による指定(第五十二条において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 (講習に関する業務)
 一 名称及び住所
 二 講習に関する業務(以下「講習業務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 三 講習業務を開始しようとする年月日

- 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 一 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

- 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
 四 申請に係る意思の決定を証する書類
 五 役員の氏名及び経歴を記載した書類
 六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
 七 講習業務を行おうとする事務所ごとの講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
 八 現に行つている業務の概要を記載した書類
 九 講習業務の実施に関する計画を記載した書類
 十 講習の講師の選任に関する事項を記載した書類
 十一 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の十八第三項第四号の規定に関する役員の誓約書
 (講習業務規程の記載事項)

- 第四十九条** 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十一第二項の講習業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 講習業務を行う時間及び休日に関する事項
 (帳簿)

二 講習業務の実施の方法に関する事項
 (講習業務の実施の方法に関する事項)

三 講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
 (受講手数料の額及び収納の方法に関する事項)

四 講習の講師の選任及び解任に関する事項
 (講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項)

五 講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 (その他講習業務の実施に関し必要な事項)

六 講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 (その他の講習業務の実施に関し必要な事項)

第五十条 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十一の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

- 一 講習の実施年月日
 (実施場所)

二 受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び講習の修了の可否の別並びに講習の修了者のこと(受講手数料)

三 修了した者に書面でその旨を通知した日(次条第一項において「修了通知日」という。)(修了証書の番号)

四 修了した者に書面でその旨を通知した日(次条第一項において「修了通知日」という。)(修了証書の番号)

五 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二に規定する帳簿への記載に代えることができる。

六 法第四十六条の二において準用する法第四十三条の二十二に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、講習業務を廃止するまで保存しなければならない。

第五十一条 指定講習機関は、講習を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書(講習の実施結果の報告)

一 実施年月日
 (実施場所)

二 受講申請者数
 (受講者数)

五	修了者数
六	修了通知日
七	修了の可否の判定に関する資料
2	前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所及び修了証書の番号を記載した修了者一覧表を添えなければならない。 (指定講習機関の指定)
第五十二条	指定講習機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。

名称 公益財団法人日本環境整備教育センター (準用)	主たる事務所の所在地 東京都墨田区菊川二丁目二十三番三号	指定をした日 昭和六十年四月十六日
第五十三条 第二十八条、第三十条、第三十一条及び第三十八条の規定は指定講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定講習機関」と、「試験事務」とあるのは「講習業務」と、第三十条第一項中「法第四十三条の四第一項前段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項前段」と、同条第二項中「法第四十三条の四第一項後段」とあるのは「法第四十三条の十九第一項後段」と、第三十一条の見出し中「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第一項中「法第四十三条の五第一項前段」とあるのは「法第四十三条の二十第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「講習業務規程」と、同条第二項中「法第四十三条の五第一項後段」と、第三十八条中「法第四十三条の十一」とあるのは「法第四十三条の二十四」と読み替えるものとする。		
第六章 指定検査機関		
(指定の申請)		
第五十四条 指定検査機関の指定は、水質に関する検査の業務（以下「検査業務」という。）を行おうとする者の申請により行う。		
2 前項の申請をしようとする者は、検査業務を行おうとする地域を管轄する都道府県知事に、様式第七号による申請書に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。		
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書		
二 申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表		
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書		
四 役員の氏名及び略歴を記載した書類		
五 次条に規定する指定の基準に適合することを証する書類 (指定の基準)		
第五十五条 都道府県知事は、前条第一項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定検査機関の指定をしてはならない。		
一 職員、設備、検査業務の実施の方法その他の事項についての検査業務の実施に関する計画が、検査業務の適正かつ確実な実施のため適切なものであること。		
二 前号の検査業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。		
三 申請者による検査業務の実施が、当該業務が行われる地域における浄化槽の設置基数その他当該地域の検査業務に係る状況に照らし、必要かつ適当であること。		
四 検査の手数料の額は、適當と認められる額であること。		
五 次に掲げる水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられているものであること。		
六 次に掲げる水質に関する検査の信頼性の確保のための措置がとられているものであること。		
(指定の公示)		
第五十七条 法第五十七条第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。		
一 指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名		
二 指定検査機関が検査業務を行う地域及び期間		
三 検査の手数料		
四 指定をした年月日及び検査業務の開始予定年月日 (淨化槽台帳の作成)		
第五十七条の二 法第四十九条第一項第三号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。		
一 設置届出年月日、浄化槽の種類その他の設置に関する事項		
二 使用開始年月日、休止年月日その他の使用に関する事項		
三 保守点検の実施状況に関する事項		
四 清掃の実施状況に関する事項		
五 その他当該浄化槽の管理に関し参考となる事項		
6 都道府県知事は、浄化槽台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による届出その他の情報に基づいて行うものとし、都道府県知事は、浄化槽台帳の正確な記録を確保するよう努めるものと実に実施することができる者に委託することができる。		
(協議会)		
第五十七条の三 都道府県及び市町村は、協議会を組織するに当たつては、当該協議会の組織が、地域の実情に応じたものとなるよう配慮するものとする。		

イ 水質に関する検査を行う部門に検査員と同等以上の能力を有すると認められる専任の管理者が置かれているものであること。

ロ 検査業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されているものであること。

ハ 口に掲げる文書に記載されたところに従い、専ら検査業務の管理及び精度の確保を行いう部門が置かれているものであること。

都道府県知事は、前条第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定検査機関の指定をしてはならない。

一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

二 申請者が、その役員の構成又はその行う検査業務以外の業務により検査業務を公正に実施することができないおそれがあること。

三 申請者が、法の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けたことがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

四 申請者が、指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。

一 指定検査機関の役員の選任又は解任

二 検査業務の実施に関する規程の作成又は変更

三 検査の記録の作成、保存及び都道府県知事への報告

四 事業報告書、収支決算書及び検査員の名簿の都道府県知事への提出

五 検査の手数料又は検査業務を行う地域の変更

六 検査業務の休止又は廃止

七 指定の取消し

八 前各号に掲げるもののほか検査業務の実施に関し必要な事項

第七章 雜則

(身分を示す証明書)

第五十八条 法第五十三条第三項の証明書の様式は、様式第八号による。ただし、環境省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

附 則

(施行期日)

- 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第一章及び第三十七条（法第五十三条第一項第一号及び第三号から第五号までに掲げる者に係る部分に限る。）の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
 - 2 環境大臣は、特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指針）
- （特定既存単独処理浄化槽に対する措置に関する指針）
- な指針を定めることができる。

附 則 (昭和五九年一二月二八日厚生省令第六二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六〇年八月二日厚生省令第三四号) 抄

(施行期日)

第一条 この省令は、浄化槽法（昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。）の施行の日（昭和六十一年十月一日）から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。（経過措置）

第二条 昭和六十年九月三十日において、法附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七号）のし尿処理施設の技術管理者に係る同法第二十一条第二項の規定による厚生省令で定める資格を有する者は、この省令による改正後の厚生省関係浄化槽法施行規則（以下「規則」という。）第八条の規定にかかるらず、昭和六十六年三月三十一日までの間は、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。

2 前項に規定する者であつて、浄化槽管理士の資格を有する者は、昭和六十六年四月一日以降においても、規則第八条の規定にかかるらず、同条に規定する技術管理者の資格を有するものとみなす。

第三条 地方公共団体の機関は、規則第三十二条から第三十四条までの規定にかかるらず、この省令の施行の日から起算して二年間、法第五十七条第一項の規定による都道府県知事の指定を受け、指定検査機関として水質に関する検査の業務を行うことができる。

第四条 この省令の施行前に厚生大臣の認定したし尿浄化槽の検査に係る講習会の課程を修了した者は、昭和六十四年三月三十一日までの間は、規則第三十三条第一項第五号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。

2 前項に規定する者であつて、昭和六十四年三月三十一日までの間に厚生大臣が指定する浄化槽の検査に関する講習会の課程を修了したものは、規則第三十三条第一項第五号の検査員とみなす。

(法附則第八条の規定による免状の申請手続)

第五条 法附則第八条の規定により浄化槽管理士免状の交付を受けようとする者は、附則様式第一号による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。

- 一 戸籍の謄本又は抄本
- 二 厚生大臣が定める者の行う浄化槽の管理技術に関する講習会等の課程を修了していることを証する書類
- 三 附則様式第二号による浄化槽の保守点検の業務に従事していることを証する使用者の証明書（その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類）
- 四 厚生大臣が指定する浄化槽の保守点検に関する講習会の課程を修了していることを証する書類

附則様式第二号 (平6厚令6・一部改正)

浄化槽の保守点検業務従事証明書

下記の者は、浄化槽の保守点検の業務に従事していることを証明します。

年 月 日

證明者

㊞

記

申請者の氏名	
使用者の商号又は名称	
従事した期間	年 月から 年 月まで

備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4判4番とする。

2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附則（令和四年二月二八日環境省令第二号）
この省令は、令和四年十二月二十八日から施行する。
附則（令和六年二月二〇日環境省令第六号）
この省令は、公布の日から施行する。

（令和六年四月一日環境省令第一七号）抄

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

様式第一号（第九条の三関係）

様式第一号（第九条の三関係）（令2種省令3・追加、令2種省令31・一部改正）

浄化槽使用休止届出書	
年 月 日	
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長) 殿	
届出者	
住所	
氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）	
電話番号	
浄化槽の使用の休止に當たつて当該浄化槽の清掃をしたので、浄化槽法第11条の2第1項の規定により、次のとおり届け出ます。	
1 設置場所の地名地番	
2 処理の対象	①し尿のみ ②し尿及び雑排水
3 清掃の年月日	年 月 日
4 休止の予定年月日	年 月 日
5 休止の理由	
6 再開の予定年月日	
7 消毒剤の撤去	撤去の実施年月日 年 月 日 撤去を実施した者の氏名又は名称
※事務処理欄	

(注意)

- 1 ※欄には、記載しないこと。
- 2 2欄は、該当する事項を○で囲むこと。
- 3 4欄は、電気又は水道の使用をやめる予定の年月日を踏まえて記載すること。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

様式第一号の二（第九条の四関係）

様式第一号の二（第九条の四関係）（令2種省令3・追加、令2種省令31・一部改正）

浄化槽使用再開届出書	
年 月 日	
都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長) 殿	
届出者	
住所	
氏名（法人にあつては、名称及び代表者の氏名）	
電話番号	
浄化槽の使用を再開したので、浄化槽法第11条の2第2項の規定により、次のとおり届け出ます。	
1 設置場所の地名地番	
2 処理の対象	①し尿のみ ②し尿及び雑排水
3 使用再開年月日	年 月 日
4 再開の理由	
※事務処理欄	

(注意)

- 1 ※欄には、記載しないこと。
- 2 2欄は、該当する事項を○で囲むこと。

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

様式第一号の三（第九条の五関係）（令2 省令3・全改・旧様式第一号様下、令2 省令31
一部改正）

浄化槽使用廃止届出書	
年　月　日	
都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長） 殿	
届出者	
住所	
氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）	
電話番号	
浄化槽の使用を廃止したので、浄化槽法第11条の3の規定により、次のとおり届け出ます。	
1 設置場所の地名地番	
2 使用廃止の年月日	年　月　日
3 処理の対象	①し尿のみ ②し尿及び雑排水
4 廃止の理由	
※事務処理欄	
(注意)	
1 ※欄には、記載しないこと。	
2 3欄は、該当する事項を○で囲むこと。	

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4列4番とする。

様式第一号の四（第十三条関係）（令2 省令3・全改・旧様式第一号の二様下）

淨化槽清掃業の許可	
氏名又は名称	
代表者の氏名	
許可を行つた 市町村長名	
許可番号	
許可年月日 (許可期間)	年　月　日　(期間　)

40cm以上

様式第二号（第十五条関係）（昭60厚令34・旧様式第一号換下・一部改正、平6厚令6・平10厚令67・平12厚令127・平13厚令31・令2環境令9・令2環境令31・一部改正）

(表)	(取入印紙 (消印しては ならない)
-----	--------------------------

浄化槽管理士免状申請書

氏名		生年月日	年 月 日生
本籍			
住所			
浄化槽管理士となる資格	① 年 月 日	浄化槽管理士試験に合格した。 (合格証書番号第 号)	
	② 年 月 日	環境大臣が指定した者が行う講習の課程を修了した。 (修了証書番号第 号)	

(裏)

私は、表面の各事項について虚偽の記載をせず、かつ、次のいずれにも該当しないことを誓約します。
1 浄化槽法第45条第3項の規定により浄化槽管理士免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者
2 浄化槽法又は同法に基づく处分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
上記により、浄化槽管理士免状を受けたいので申請します。
年 月 日
氏名
環境大臣 殿

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4判4番とする。

様式第三号（第十六条関係）（昭60厚令34・追加、平12厚令127・平13厚令31・一部改正）

年 月 日	氏名	本籍	第号
環境大臣 殿		都道府県名(国籍)	浄化槽管理士免状
団	年 月 日生		
昭和五十年法律第四十号の規定により浄化槽管理士免状を交付する。			

様式第四号(第十七条関係) (昭60厚令34・旧様式第三号様下・一部改正、平6厚令6・平10厚令67・平12厚令127・平13厚令31・令2厚令9・令2厚令31・一部改正)

収入印紙
(消印しては
ならない)

浄化槽管理士免状再交付申請書

浄化槽管理士免状番号及び交付年月日		第 号 (年 月 日)	
ふりがな名		生年月日	年 月 日生
本籍			
住所			
再交付申請の理由			
上記により、浄化槽管理士免状の再交付を受けたいので申請します。 年 月 日 氏名			
環境大臣 殿			

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4列4番とする。

様式第五号(第十八条関係) (昭60厚令34・旧様式第四号様下・一部改正、平6厚令6・平10厚令67・平12厚令127・平13厚令31・令2厚令9・一部改正)

収入印紙
(消印しては
ならない)

浄化槽管理士免状書換え申請書

浄化槽管理士免状番号及び交付年月日		第 号 (年 月 日)	
ふりがな名		生年月日	年 月 日生
本籍			
住所			
書換え申請の理由			
上記により、浄化槽管理士免状の書換えを受けたいので申請します。 年 月 日 氏名			
環境大臣 殿			

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A4列4番とする。

様式第六号（第二十二条関係）(昭60厚令34・旧様式第五号様下・一部改正、平6厚令6・平10厚令67・平12厚令127・平13厚令51・令2環省令9・令2環省令51・一部改正)

収入印紙
(消印しては
ならない)

浄化槽管理士試験受験申請書

ふりがな名 氏	生年月日	年 月 日生
住所	電話()	
受験希望地		
上記により、浄化槽管理士試験を受けたいので申請します。 年 月 日		
殿	氏名	

備考

- 1 環境大臣が、その指定する者に浄化槽管理士試験の実施に関する事務の全部を行わせる場合には、収入印紙をはってはならない。
- 2 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

様式第七号（第五十四条関係）(昭60厚令34・追加、平6厚令6・平12厚令127・一部改正、平13厚令51・旧様式第八号様上・一部改正、平15厚令3・令2環省令9・令2環省令51・一部改正)

指定検査機関指定申請書

都道府県知事	殿
所在	地
名	称
代表者の氏名	
浄化槽法第57条第1項の指定を受けたいので、下記のとおり申請します。	
記	
1 検査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地	
2 検査業務を行おうとする地域	
3 検査業務を開始しようとする年月日	

備考 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とする。

(発行者)	
株式第八号(第五十八条関係) (平2年4月3日会社登記)	(表)
第 一 頁	
淨化槽法第53条第3項の立入検査員証	
所 属 _____	
氏 名 _____	生年月日 _____
年 月 日登 行	年 月 日退の旨
五、五セントメートル	
四、淨化槽専業者	
五、第10条第3項の規定により委託を受けた淨化槽の保守点検後を業とする者又は淨化槽管理士	
六、指定検査機関	
七、第42条第1項第2号又は第45条第1項第2号に規定する指定試験機関	
八、第42条第4項第1号又は第45条第4項第1号に規定する監督試験機関	
2、当該行政庁は、この法律を施行するため特に要あると認めるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所若しくは社事業場又は浄化槽のある土地若しくは建物に立ち入り、照拂を命ぜ、又は職場若しくはその他の物を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合は、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならぬこととする。	
3、前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、關係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。	
4、第2項の権限は、犯罪検査のため認められたものと解釈してはならない。	
第64条、次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。	
十五、(略)	
十六、第53条第2項(同条第1項第7号又は第6号に掲げる者に係る部分を除く。以下この号において同じ)の規定による檢	
写 真	
當該行政庁 団	
A・五センチメートル	

並並相、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第2項の規定による賃借に對して客并をせず、若しくは連続の客并をした者第65条、次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定税益機関又は指定課税機関の役員及び職員は、30万円以下の罰金に処する。
一～三
四 第65条第2項（同条第1項第7号又は第8号に掲げる者に係る部分に限る。以下この号において同じ。）の規定による税率を組み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第2項の規定による賃借に對して客并をせず、若しくは連続の客并をしたとき。