

## 平成二十五年原子力規制委員会規則第三十三号

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能に係る技術基準に関する規則  
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第六十六号）第五  
十一条の九の二の規定に基づき、特定廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能に係る技術基  
準に関する規則を次のように定める。

（定義）

**第一条** この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法  
律（以下「法」という。）、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設  
の事業に関する規則（平成二十年経済産業省令第二十三号）、核燃料物質又は核燃料物質によつ  
て汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（昭和六十三年総理府令第四十七号）及び廃棄  
物管理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成二十五年原子力規制委員会規則第三  
十一号）において使用する用語の例による。

（特殊な方法による施設）

**第二条** 特殊な方法による施設について特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の設計  
及び工事の方法の技術基準に関する規則（平成四年総理府令第四号）第二条第一項の規定に基づ  
く原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定にかかわらず、当該認可に係る基準  
をもって法第五十一条の九の二の技術上の基準とする。

（火災等による損傷の防止）

**第三条** 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、火災又は爆発の影響を受けること  
により当該施設の安全性に著しい支障が生じるおそれがある場合において、必要に応じて消火設  
備及び警報設備（自動火災報知設備、漏電火災警報器その他の火災及び爆発の発生を自動的に検  
知し、警報を発する設備に限る。）が設置されたものでなければならない。

2 前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により特定第一種廃棄物埋設  
施設又は特定廃棄物管理施設の安全性に著しい支障を及ぼすおそれがないものでなければなら  
ない。

3 安全機能を有する施設であつて、火災又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものは、可能  
な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、必要に応じて防火壁の設置その他の適切な  
防護措置が講じられたものでなければならない。

4 水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取り扱い、又は管理する設備は、発生した水素が滞  
留しない構造でなければならない。

5 水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取り扱い、又は管理する設備（爆発の危険性がな  
いものを除く。）をその内部に設置するセル及び室は、当該設備から水素が漏えいした場合にお  
いてもそれが滞留しない構造とすることその他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたも  
のでなければならない。

（特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤）

**第四条** 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次条第一項の地震力が作用した場  
合においても当該施設を十分に支持することができる地盤に設置されたものでなければならな  
い。

（地震による損傷の防止）

**第五条** 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、地震の発生によって生ずるおそれ  
がある当該施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定する  
地震力（安全上重要な施設にあつては、その供用中に当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼ  
すおそれがある地震による加速度によって作用する地震力を含む。）による損壊により公衆に放  
射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。

2 安全上重要な施設は、その供用中に当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそれがある  
地震による加速度によって作用する地震力に対してその安全性が損なわれるおそれがないもの  
でなければならない。

3 安全上重要な施設は、前項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安全性が損なわれるおそ  
れがないものでなければならない。

（津波による損傷の防止）

**第六条** 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、その供用中に当該施設に大きな影  
響を及ぼすおそれがある津波によりその安全性が損なわれるおそれがないものでなければなら  
ない。

（外部からの衝撃による損傷の防止）

**第七条** 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、想定される自然現象（地震及び津  
波を除く。）によりその安全性を損なうおそれがある場合において、防護措置、基礎地盤の改良  
その他の適切な措置が講じられたものでなければならない。

2 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、周辺監視区域に隣接する地域に事業  
所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生するおそれがある場合において、事業  
所における火災又は爆発事故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び  
敷地周辺の状況から想定される事象であつて人為によるもの（故意によるものを除く。）により  
当該施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他の適切な措置が講じられたものでなけれ  
ばならない。

（特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止）

**第八条** 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置する事業所（以下「事業所」と  
いう。）には、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入、特定第  
一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他に  
危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること及び不正アクセス行  
為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十一年法律第二百二十八号）第二条第四項に規  
定する不正アクセス行為をいう。）を防止するため、適切な措置が講じられていなければならない。

（核燃料物質の臨界防止）

**第九条** 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、核燃料物質が臨界に達するおそ  
れがある場合において、臨界を防止するために必要な措置が講じられたものでなければならない。  
（材料及び構造）

**第十条** 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器及び管並びにこれらを支  
持する構造物のうち、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を確保する上  
で重要なもの（以下この項において「容器等」という。）の材料及び構造は、当該容器等がその  
設計上要求される強度及び耐食性が確保されたものでなければならない。

2 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器及び管のうち、特定第一種廃  
棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を確保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又  
は漏えい試験を行ったとき、これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されていなけれ  
ばならない。

（閉じ込めの機能）

**第十一条** 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次に掲げるところにより、放射  
性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能を保持するように設置されていなければならない。

一 流体状の放射性廃棄物を内包する容器又は管に放射性廃棄物を含まない流体を導く管を接続  
する場合に、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物を含まない流体を導く管に逆流するおそ  
れがない構造であること。

二 密封されていない放射性廃棄物を取り扱うフードは、その開口部の風速を適切に維持し得る  
ものであること。

三 放射性廃棄物による汚染の発生のおそれのある室は、必要に応じて、その内部を負圧状態に維  
持し得るものであること。

四 液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備が設置される施設（液体状の放射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は、次に掲げるところによるものであること。

- イ 施設内部の床面及び壁面は、液体状の放射性廃棄物が漏えいし難いものであること。
- ロ 液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備の周辺部又は施設外へ漏えいし難いものの出入口若しくはその周辺部には、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止するための堰が設置されていること。ただし、施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合であつて、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいするおそれがないときは、この限りでない。
- ハ 事業所の外に排水を排出する排水路（湧水に係るものであつて放射性廃棄物により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がないものを除く。）の上に施設の床面がないようにすること。ただし、当該排水路に放射性廃棄物により汚染された排水を安全に廃棄する設備及び第二十条第一項第三号に掲げる事項を計測する設備が設置されている場合は、この限りでない。

#### （遮蔽）

第十二条 特定第一種廃棄物施設又は特定廃棄物管理施設は、当該施設からの直接線及びブスカイシャイン線による事業所周辺の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を十分下回るように設置されていなければならない。

2 事業所内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある場所には、放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有する遮蔽設備が設けられていなければならない。この場合において、当該遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であつて放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

#### （換気）

第十三条 特定第一種廃棄物施設又は特定廃棄物管理施設内の放射性廃棄物により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならない。

- 一 放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
- 二 放射性廃棄物により汚染された空気が逆流するおそれがない構造であること。
- 三 過装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の放射性廃棄物による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
- 四 吸気口は、放射性廃棄物により汚染された空気を吸入し難いように設置すること。

#### （放射性廃棄物による汚染の防止）

第十四条 特定第一種廃棄物施設又は特定廃棄物管理施設のうち人が頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であつて、放射性廃棄物により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表面は、放射性廃棄物による汚染を除去しやすいためにならなければならない。

#### （受入施設又は管理施設）

第十五条 特定第一種廃棄物施設のうち放射性廃棄物を受け入れる設備であつて、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によつて過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置が講じられたものでなければならない。

2 特定廃棄物管理施設のうち放射性廃棄物を管理する施設は、次に掲げるところによらなければならない。

- 一 放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものであること。
- 二 管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該放射性廃棄物を保管するものであること。
- 三 放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によつて過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講じたものであること。

#### （処理施設及び廃棄施設）

第十六条 放射性廃棄物を廃棄する設備（放射性廃棄物を保管廃棄する設備を除く。）は、次に掲げるところによらなければならない。

一 周辺監視区域の外の空气中及び周辺監視区域の境界における水中の放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める値以下になるように特定第一種廃棄物施設又は特定廃棄物管理施設において発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであること。

二 放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設置すること。ただし、放射性廃棄物以外の液体状の廃棄物を液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備に導く場合において、液体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物以外の液体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがないときは、この限りでない。

三 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において気体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。

四 気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあつては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過装置の放射性廃棄物による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。

五 液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。

2 放射性廃棄物を処理する設備は、受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有するものでなければならない。

#### （安全機能を有する施設）

第十七条 安全機能を有する施設は、当該施設を他の原子力施設と共用し、又は当該施設に属する設備を一の特定第一種廃棄物施設又は一の特定廃棄物管理施設において共用する場合には、特定第一種廃棄物施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を損なわないように設置されていなければならない。

2 安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確保するための検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理ができるように設置されていなければならない。

3 安全上重要な施設又は当該施設が属する系統は、前項の規定のほか、特定第一種廃棄物施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を確保する機能を維持するために必要がある場合において、多重性を有するものでなければならない。

#### （搬送設備）

第十八条 放射性廃棄物を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものを除く。）は、次に掲げるところによらなければならない。

一 通常搬送する必要がある放射性廃棄物を搬送する能力を有するものであること。

二 放射性廃棄物を搬送するための動力の供給が停止した場合に、放射性廃棄物を安全に保持しているものであること。

#### （計測制御系統施設）

第十九条 特定第一種廃棄物施設又は特定廃棄物管理施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により特定第一種廃棄物施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、次条第一項第二号の放射性物質の濃度若しくは同項第四号に規定する線量量が著しく上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備が設けられていなければならない。

2 特定第一種廃棄物施設又は特定廃棄物管理施設には、その設備の機能の喪失、誤操作その他の要因により特定第一種廃棄物施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める能力の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備を速やかに作動させる必要がある場合には、当該設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させる回路が設けられていなければならない。

## (放射線管理施設)

**第二十條** 事業所には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けられていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測することが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって替えることができる。

- 一 廃棄物管理設備本体、放射性廃棄物の受入施設等の放射線遮蔽物の側壁における原子力規制委員会の定める線量当量率
  - 二 放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放射性物質の濃度
  - 三 放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放射性物質の濃度
  - 四 管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度
  - 五 周辺監視区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量
- 2 放射線管理施設は、前項各号に掲げる事項のうち、必要な情報を適切な場所に表示できるように設置されていなければならない。

## (予備電源)

**第二十一條** 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他必要な設備に使用することができる予備電源が設けられていなければならない。

## (通信連絡設備等)

- 第二十二條** 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設備が設けられていなければならない。
- 2 事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設備が設けられていなければならない。
  - 3 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備が設けられていなければならない。

## 附 則

この規則は、原子力規制委員会設置法（平成二十四年法律第四十七号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日（平成二十五年十二月十八日）から施行する。

## 附 則（平成二十六年二月二十八日原子力規制委員会規則第一号）

この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日（平成二十六年三月一日）から施行する。

## 附 則（平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号）

この規則は、公布の日から施行する。

## 附 則（平成三〇年九月二十八日原子力規制委員会規則第九号）

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（平成三十年十月一日）から施行する。